

**SERVIZIO DI MODULAZIONE E SERVIZIO DI CUI AL D.LGS 130/10
ANNO TERMICO 2012/2013
FASE DI EROGAZIONE
In vigore a partire dal 1 novembre 2012**

Gli Utenti sono invitati alla consultazione periodica degli aggiornamenti

PROFILI DI UTILIZZO

	VOLUME MASSIMO PROGRESSIVO	
	Percentuale	Assoluto (MSmc)
Novembre (*)	14%	1.430
Dicembre	39%	3.984
Gennaio	67%	6.845
Febbraio	90%	9.194
Marzo	100%	10.216

(*) Il volume di novembre è comprensivo dell'eventuale erogazione richiesta per il mese di ottobre

PROFILI DI ADEGUAMENTO

Gas Erogato	Fattore di Adeguamento
45%	1,913
51%	1,750
57%	1,600
61%	1,500
65%	1,400
69%	1,300
74%	1,170
79%	1,080
84%	1,060
89%	1,040
94%	1,020
100%	1,000

FATTORI DI ADEGUAMENTO DELLA CAPACITA' DI INIEZIONE

Volume erogato	Fattore di Adeguamento
5%	0(*)
23%	0,2
88%	0,4
100%	0,52

(*) Tenuto conto dell'incertezza legata alla possibilità di garantire una Capacità di Iniezione in controflusso durante la fase iniziale dell' Erogazione, la Capacità di Iniezione fisicamente disponibile per il Sistema è determinata e pubblicata fino al raggiungimento di un livello complessivo di Erogazione almeno pari al 5% dello Spazio conferito per i Servizi di Stoccaggio di Modulazione e Stoccaggio di cui al D.lgs. 130/10.