



Di seguito una breve descrizione sul funzionamento della funzionalità "PREVISIONALE".

I fattori presi in considerazione sono i seguenti:

- Nomina G-1;
- Rinomina Giorno Gas G*;
- Spazio residuo;
- Cessione di gas;
- Giacenza

Sulla base di questi dati presenti a sistema SAMPEI, viene calcolata in **modo previsionale** la Capacità disponibile per l'utente nel Giorno Gas G+1 che verrà poi ricalcolata con dati consuntivi nel tal giorno e disponibile per le ore 06.00.

La finalità di tutta l'evolutiva è quella di poter anticipare determinate informazioni all'Utente, andando a migliorare lo stato in essere dei sistemi (vedi cambio di fattore di adeguamento, calcolo capacità mensile, tagli dovuti a saturazione dello spazio ecc ecc...)

*nel momento del lancio del Previsionale verrà presa in considerazione la rinomina **inserita** in SAMPEI dall'Utente, a valle di tutti i controlli del caso.

Below there is a short description of how the "PREVISIONALLY" feature works.

The factors taken into account are the following:

- Nomination G-1;
- Renomination Gas Day G*;
- Residual space;
- Gas Transaction;
- Gas in stock.

Based on this factors loaded on SAMPEI system, the available Capacity to be assigned to the Gas Day G+1 is calculated in a previsual manner and recalculated with actual data in that day and confirmed from 06.00.

The purpose of this application is to be able to anticipate specific information to the User by improving the state of the systems (see change of factor Ru, space-saturated cuts etc ...)

*The renomination considered, in the moment of the PREVISIONALE in state "ON", will be the renomination **loaded** on the SAMPEI system by the Users, following all the relevant checks.