



Piano semestrale degli interventi manutentivi anno termico 2022/2023 come da Delibera 67/2019/R/GAS Allegato A art. 3.2

GIACIMENTO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	MESE	INIZIO	FINE	N° GIORNI INDISPONIBILITA'
Brugherio	indisponibilità parziale trattamento		01/10/2022	31/10/2022	31
Brugherio	Revisione generale EA2		01/10/2022	31/10/2022	31
Brugherio	Modifica IMPSTO (chiusura LTS e cumulativi HW)		25/10/2022	25/10/2022	1
Cortemaggiore	Cortemaggiore Cluster B - Nuovi pozzi 158-159.		01/10/2022	31/10/2022	31
Cortemaggiore	Verniciatura cluster A		01/10/2022	31/10/2022	31
Cortemaggiore	Verniciatura centrale di trattamento e impianti degasolinaggio		01/10/2022	24/10/2022	24
Cortemaggiore	TC3 software rilev. fiamma		01/10/2022	17/10/2022	17
Cortemaggiore	VERIFICA RILEVATORI TERMICI ANTINCENDIO TC1		10/10/2022	10/10/2022	1
Cortemaggiore	VERIFICA RILEVATORI TERMICI ANTINCENDIO TC2		11/10/2022	11/10/2022	1
Cortemaggiore	VERIFICA RILEVATORI TERMICI ANTINCENDIO TC3		12/10/2022	12/10/2022	1
Cortemaggiore	UP grade DSC-SCS		17/10/2022	19/10/2022	3
Cortemaggiore	Revamping del PC del sistema COGAS.		17/10/2022	18/10/2022	2
Cortemaggiore	registrazione profili statici		17/10/2022	21/10/2022	5
Cortemaggiore	VERIFICA GAS DETECTOR TC1		17/10/2022	17/10/2022	1
Cortemaggiore	MANUTENZIONE ANNUALE UPS - SCARICA BATTERIE C.LE TRATTAMENTO E CLUSTER		17/10/2022	21/10/2022	5
Cortemaggiore	VERIFICA GAS DETECTOR TC2		18/10/2022	18/10/2022	1
Cortemaggiore	VERIFICA GAS DETECTOR TC3		19/10/2022	19/10/2022	1
Cortemaggiore	PROVE BLOCCHI PSD-ESD - VERIFICA TAPPI FUSIBILI-CAVI TERMOSENSIBILI		24/10/2022	25/10/2022	2
Cortemaggiore	Verniciatura cluster A (un pozzo alla volta)		31/10/2022	31/10/2022	1
Fiume Treste	INDISP. EROGAZIONE PER REVISIONE VALV USCITA SRG		01/10/2022	24/10/2022	24
Fiume Treste	San Salvo 36 - workover		01/10/2022	31/10/2022	31
Fiume Treste	Revisione valvole colonna 1		01/10/2022	24/10/2022	24
Fiume Treste	Revisione valvole colonna 2		01/10/2022	24/10/2022	24
Fiume Treste	Revisione valvole colonna 3		01/10/2022	24/10/2022	24
Fiume Treste	Furci 4 chiusura mineraria		01/10/2022	31/10/2022	31
Fiume Treste	San Salvo 86 - Cupello 7 ch.min.		01/10/2022	31/10/2022	31
Fiume Treste	Cupello 21 chiusura mineraria		01/10/2022	31/10/2022	31
Fiume Treste	Verniciatura cluster B		01/10/2022	27/10/2022	27
Fiume Treste	Verniciatura cluster C		01/10/2022	27/10/2022	27
Fiume Treste	Verniciatura centrale di trattamento		01/10/2022	18/10/2022	18
Fiume Treste	Verniciatura cluster D		01/10/2022	27/10/2022	27
Fiume Treste	Cupello 3 chiusura mineraria		01/10/2022	31/10/2022	31
Fiume Treste	San Salvo 27 memory gauges		01/10/2022	31/10/2022	31
Fiume Treste	SS83 - monitoraggio pressioni		01/10/2022	28/10/2022	28
Fiume Treste	Adeguamento sismico slug-catcher rimontaggio		01/10/2022	28/10/2022	28
Fiume Treste	Collaudo linea cluster D		01/10/2022	20/10/2022	20
Fiume Treste	Collaudo linea cluster E		01/10/2022	31/10/2022	31
Fiume Treste	Indisp POOL BCC1 rev valvole (smontaggio)		01/10/2022	21/10/2022	21
Fiume Treste	Indisp pool BCC1 rev valvola 30" (trattamento)		01/10/2022	21/10/2022	21
Fiume Treste	Indisp pool BCC1 rev valvole (cluster F)		01/10/2022	21/10/2022	21
Fiume Treste	registrazione profili statici pool C2		01/10/2022	05/10/2022	5
Fiume Treste	Indisp pool C2 rev valvole (smontaggio)		04/10/2022	17/10/2022	14
Fiume Treste	Indisp pool C2 per rev valvola trappola (smontaggio)		04/10/2022	17/10/2022	14
Fiume Treste	registrazione profili statici pool DEE0		08/10/2022	12/10/2022	5
Fiume Treste	Prove blocchi 1°-2° grado + emerg. elettrica c.le compressione		10/10/2022	10/10/2022	1
Fiume Treste	TC1 - Manutenzione trimestrale sensori gas		10/10/2022	10/10/2022	1
Fiume Treste	TC3 - Manutenzione trimestrale sensori gas		11/10/2022	11/10/2022	1
Fiume Treste	Adeguamento MOSF (Attività IMPSTO)		11/10/2022	11/10/2022	1
Fiume Treste	TC 4 - Manutenzione trimestrale sensori gas		12/10/2022	12/10/2022	1
Fiume Treste	Revamping del PC del sistema COGAS.		17/10/2022	19/10/2022	3
Fiume Treste	San Salvo 30 - workover		17/10/2022	31/10/2022	15
Fiume Treste	Ripristino impianti post collaudo linea cl D		19/10/2022	28/10/2022	10
Fiume Treste	San Salvo 76 colmataggio		24/10/2022	28/10/2022	5
Fiume Treste	Prove ESD-PSD centrale di trattamento.		26/10/2022	26/10/2022	1
Fiume Treste	Verniciatura cluster B (1 pozzo alla volta)		28/10/2022	31/10/2022	4
Minerbio	Minerbio 57 workover		01/10/2022	31/10/2022	31
Minerbio	Minerbio 84 monitoraggio pressioni		01/10/2022	31/10/2022	31
Minerbio	Indisponibilità pozzo 53 Cluster A per malfunzionamento pannello comando SDV.		01/10/2022	14/10/2022	14
Minerbio	Pozzo 62 monitoraggio pressioni		01/10/2022	31/10/2022	31
Minerbio	Pozzo 54 monitoraggio pressioni		01/10/2022	31/10/2022	31
Minerbio	Pozzo 81 monitoraggio pressioni		01/10/2022	31/10/2022	31
Minerbio	Pozzo 83 monitoraggio pressioni		01/10/2022	31/10/2022	31
Minerbio	Pozzo 55 monitoraggio pressioni		01/10/2022	31/10/2022	31
Minerbio	Pozzo 57 monitoraggio pressioni		01/10/2022	31/10/2022	31
Minerbio	Pozzo 64 monitoraggio pressioni		01/10/2022	31/10/2022	31
Minerbio	Minerbio 85 - perf. pozzi Min.87-88		01/10/2022	31/10/2022	31
Minerbio	Minerbio 53 memory gauges		01/10/2022	31/10/2022	31
Minerbio	Minerbio 71 memory gauges		01/10/2022	31/10/2022	31
Minerbio	Minerbio 36 memory gauges		01/10/2022	31/10/2022	31
Minerbio	Taratura n° 8 PSV TC7		01/10/2022	21/10/2022	21
Minerbio	Verifica emissioni TC3 con LASVIL		03/10/2022	03/10/2022	1
Minerbio	Mappatura GE10 corso mappatori		03/10/2022	04/10/2022	2
Minerbio	Mappatura GE10 corso mappatori		12/10/2022	13/10/2022	2
Minerbio	Mappatura GE10 corso mappatori		18/10/2022	19/10/2022	2
Ripalta	Ripalta 5 workover		01/10/2022	14/10/2022	14
Ripalta	Ripalta 27 well integrity		01/10/2022	31/10/2022	31
Ripalta	Ripalta 52-54 indisp.per operazioni di predisp. attività di WO e succ. rimessa in esercizio pozzi		01/10/2022	31/10/2022	31
Ripalta	Installaz. nuove pompe metanolo aree cluster		01/10/2022	31/10/2022	31
Ripalta	Ripalta - analisi ripristino/sostituzione separatori condense collettori CL.B/C/D		01/10/2022	14/10/2022	14
Ripalta	Cluster A (Erogazione) - Revisione valvole manuali e automatiche di produzione		01/10/2022	24/10/2022	24
Ripalta	Cluster B (Erogazione) - Revisione valvole manuali e automatiche di produzione		01/10/2022	24/10/2022	24
Ripalta	Sostituzione termodistruttore e rigeneratore RG-1		01/10/2022	24/10/2022	24
Ripalta	Ripalta - Pozzo 31 - Indisponibile per analisi guasto wing testa pozzo		01/10/2022	28/10/2022	28
Ripalta	Ripalta 38 valvola di fondo		01/10/2022	31/10/2022	31
Ripalta	Ripalta - Pozzo 34 - Revisione WING attuata		01/10/2022	07/10/2022	7
Ripalta	Ripalta - Pozzo 38 - revisione WING attuata		01/10/2022	07/10/2022	7
Ripalta	Ripalta - Pozzo 33 - Revisione WING attuata		01/10/2022	07/10/2022	7
Ripalta	Ripalta - Revisione valvola 300-SDV-004 collettore CL.C--> Ingresso C.le	OTTOBRE 2022	01/10/2022	17/10/2022	17
Ripalta	Ripalta - Manutenzione meccanica RG3		01/10/2022	14/10/2022	14
Ripalta	registrazione profili statici		15/10/2022	19/10/2022	5
Ripalta	Modifiche IMPSTO cluster/pozzi		17/10/2022	21/10/2022	5
Ripalta	Cluster A/B - Revisione valvole manuali e automatiche di produzione (attività di rimontaggio)		24/10/2022	28/10/2022	5
Ripalta	Cluster A/B - Revisione SDV e VDR di stoccaggio (attività di smontaggio)		24/10/2022	28/10/2022	5
Ripalta	Prove ESD/PSD inizio campagna erogativa (Cluster B)		24/10/2022	28/10/2022	5
Ripalta	Prove ESD/PSD inizio campagna erogativa (C.le Compressione)		24/10/2022	28/10/2022	5
Ripalta	Prove ESD/PSD inizio campagna erogativa (Cluster A)		24/10/2022	28/10/2022	5
Ripalta	Prove ESD/PSD inizio campagna erogativa (Cluster D)		24/10/2022	28/10/2022	5
Ripalta	Prove ESD/PSD inizio campagna erogativa (Cluster C)		24/10/2022	28/10/2022	5
Ripalta	Prove ESD/PSD inizio campagna erogativa (C.le Trattamento)		24/10/2022	28/10/2022	5
Ripalta	Modifica IMPSTO (pagina grafica cumulativi HW)		24/10/2022	24/10/2022	1
Ripalta	Prova modifiche IMPSTO cluster/pozzi		24/10/2022	24/10/2022	1
Sabbioncello	Sabbioncello 31 well integrity		01/10/2022	31/10/2022	31
Sabbioncello	Sabbioncello 28 workover		01/10/2022	31/10/2022	31
Sabbioncello	Sabbioncello 37 - workover		01/10/2022	31/10/2022	31
Sabbioncello	Sabbioncello 17 e 53 - perf. pozzo 54		01/10/2022	31/10/2022	31
Sabbioncello	Sostituzione rigeneratori RG-2 e FZ101		01/10/2022	10/10/2022	10
Sabbioncello	Sabbioncello 26-27-29-30 - workover Sab.28		01/10/2022	31/10/2022	31

(**)

Sabbioncello	Sabbioncello 43 memory gauges	01/10/2022	31/10/2022	31
Sabbioncello	Sabbioncello 20 memory gauges	01/10/2022	31/10/2022	31
Sabbioncello	Pozzo 31 - Anomalia clamp_on	01/10/2022	31/10/2022	31
Sabbioncello	Pozzo 20 - Anomalia clamp_on	01/10/2022	31/10/2022	31
Sabbioncello	Sabbioncello dal 19 al 25 - workover Sab.28	01/10/2022	31/10/2022	31
Sabbioncello	Collaudo linea cluster A	01/10/2022	17/10/2022	17
Sabbioncello	Collaudo linea cluster C	01/10/2022	17/10/2022	17
Sabbioncello	Sostitut. Gas cooler TC1	01/10/2022	31/10/2022	31
Sabbioncello	Test 24M interruttori differenziali Trattamento	03/10/2022	04/10/2022	2
Sabbioncello	Test 24M interruttori differenziali Cluster A	05/10/2022	05/10/2022	1
Sabbioncello	Test 24M interruttori differenziali Cluster C	06/10/2022	06/10/2022	1
Sabbioncello	Ripristino impianti post collaudo linea cl A e Cluster C	17/10/2022	24/10/2022	8
Sabbioncello	Sabbioncello 22 - well integrity	17/10/2022	31/10/2022	15
Sabbioncello	Sabbioncello 39 - workover	17/10/2022	31/10/2022	15
Sergnano	colonna 5 anomalia FIC	01/10/2022	31/10/2022	31
Sergnano	RG4 mancato avviamento	01/10/2022	31/10/2022	31
Sergnano	colonna 4 anomalia FIC	01/10/2022	31/10/2022	31
Sergnano	Pozzo 7 monitoraggio pressioni	01/10/2022	04/10/2022	4
Sergnano	Pozzo 44 monitoraggio pressioni	01/10/2022	04/10/2022	4
Sergnano	Sostituzione termodistruttore	01/10/2022	24/10/2022	24
Sergnano	Adeg. sismico fondazioni colonne bancata nord	01/10/2022	24/10/2022	24
Sergnano	Pozzo 32 anomalia SDV	01/10/2022	31/10/2022	31
Sergnano	Sergnano 2 - memory gauge	01/10/2022	31/10/2022	31
Sergnano	Pozzo 34 anomalia SDV	01/10/2022	14/10/2022	14
Sergnano	Pozzo 37 anomalia SDV	01/10/2022	31/10/2022	31
Sergnano	Sergnano 5 - memory gauges	01/10/2022	31/10/2022	31
Sergnano	Wing pozzo 32	01/10/2022	07/10/2022	7
Sergnano	Wing pozzo 34	01/10/2022	14/10/2022	14
Sergnano	Wing pozzo 1	01/10/2022	07/10/2022	7
Sergnano	Wing pozzo 16	01/10/2022	07/10/2022	7
Sergnano	Adeg. sismico edificio multiusi trattamento	01/10/2022	24/10/2022	24
Sergnano	Sergnano 3 memory gauges	01/10/2022	31/10/2022	31
Sergnano	Upgrading UPS trattamento	03/10/2022	24/10/2022	22
Sergnano	TC5 verniciatura camino/gas cooler/tubazioni	03/10/2022	31/10/2022	29
Sergnano	Sost. valvole pressurizzazione TC5	03/10/2022	31/10/2022	29
Sergnano	Rev. valvole STG trattamento	03/10/2022	31/10/2022	29
Sergnano	Smontaggio valvole STG	03/10/2022	07/10/2022	5
Sergnano	Adeguamento sicurezze TC-5 e adeguamenti vari centrale compressione.	03/10/2022	31/10/2022	29
Sergnano	Revamping del PC del sistema COGAS.	04/10/2022	05/10/2022	2
Sergnano	registrazione profili statici	04/10/2022	07/10/2022	4
Sergnano	MANUTENZIONE UPS TRATTAMENTO	05/10/2022	07/10/2022	3
Sergnano	TARATURA TRIMESTRAIE SENSORI GAS TC5	10/10/2022	11/10/2022	2
Sergnano	MANUTENZIONE MT COMPRESSIONE	10/10/2022	11/10/2022	2
Sergnano	MANUTENZIONE UPS COMPRESSIONE	12/10/2022	13/10/2022	2
Sergnano	MANUTENZIONE MT TRATTAMENTO	12/10/2022	13/10/2022	2
Sergnano	TARATURA TRIMESTRALE SENSORI GAS TC6	24/10/2022	25/10/2022	2
Sergnano	prove causa effetti trattamento	24/10/2022	25/10/2022	2
Sergnano	Upgrading UPS cluster A-C	25/10/2022	31/10/2022	7
Settala	Pozzo 1 monitoraggio pressioni	01/10/2022	31/10/2022	31
Settala	Revisione pompe iniezione GLY pozzi Cluster B	01/10/2022	07/10/2022	7
Settala	Revisione pompe iniezione GLY pozzi cluster C	01/10/2022	07/10/2022	7
Settala	Revisione pompe iniezione GLY pozzi Cluster A	01/10/2022	07/10/2022	7
Settala	Revisione pompe iniezione GLY pozzi Cluster D	01/10/2022	07/10/2022	7
Settala	Sostituzione rigeneratore RG-1 e RG-2	01/10/2022	24/10/2022	24
Settala	Sostituzione separatori cluster B	01/10/2022	31/10/2022	31
Settala	installazione trappole lancio PIG Cluster B	01/10/2022	31/10/2022	31
Settala	Settala 5-20-Castellazzo 1 discesa memory	01/10/2022	31/10/2022	31
Settala	Indisponibilità Termodistruttore per revisione ventilatore effluenti	01/10/2022	17/10/2022	17
Settala	Merlino 2 rifacimento cantina	01/10/2022	31/10/2022	31
Settala	Castellazzo 1 rifacimento cantina	01/10/2022	31/10/2022	31
Settala	Sostituzione Gas Cooler TC1	03/10/2022	31/10/2022	29
Settala	Prove fuochi	24/10/2022	27/10/2022	4
Bordolano	VERIFICA TRIMESTRALE GAS DETECTOR TC1	03/10/2022	03/10/2022	1
Bordolano	VERIFICA TRIMESTRALE GAS DETECTOR TC2	04/10/2022	04/10/2022	1
Bordolano	VERIFICA TRIMESTRALE GAS DETECTOR TC3	05/10/2022	05/10/2022	1
Bordolano	Up Grade DCS	24/10/2022	28/10/2022	5
Bordolano	MANUTENZIONE MT CENTRALE	31/10/2022	31/10/2022	1
Bordolano	registrazione profili statici	31/10/2022	31/10/2022	1
Brugherio	indisponibilità parziale trattamento	01/11/2022	30/11/2022	30
Brugherio	Revisione generale EA2	01/11/2022	30/11/2022	30
Brugherio	registrazione profili statici	05/11/2022	08/11/2022	4
Brugherio	Sostituzione quadri BT	07/11/2022	28/11/2022	22
Brugherio	Adeguamento sismico sottostaz. elettrica	07/11/2022	30/11/2022	24
Brugherio	Sost. valvole pressurizzazione EA1 e EA2	07/11/2022	30/11/2022	24
Brugherio	Prove di PSD ESD trattamento	07/11/2022	09/11/2022	3
Brugherio	Prove di PSD ESD Cluster A	07/11/2022	09/11/2022	3
Brugherio	Prove di PSD ESD COMPRESSIONE	07/11/2022	09/11/2022	3
Brugherio	Revamping del PC del sistema COGAS.	09/11/2022	10/11/2022	2
Brugherio	Manutenzione trimestrale sensori gas fabbricato unità EA1-EA2-EA3	09/11/2022	09/11/2022	1
Brugherio	indisponibilità impianto compressione per sostituzione valvole di vent	14/11/2022	18/11/2022	5
Brugherio	Manutenzione semestrale antincendio EA1	16/11/2022	16/11/2022	1
Cortemaggiore	Cortemaggiore Cluster B - Nuovi pozzi 158-159.	01/11/2022	30/11/2022	30
Cortemaggiore	Verniciatura cluster A (un pozzo alla volta)	01/11/2022	30/11/2022	30
Cortemaggiore	VERIFICHE DECENNALI UNITA' TC3	01/11/2022	30/11/2022	30
Cortemaggiore	Sostitut. Gas cooler TC1	07/11/2022	30/11/2022	24
Cortemaggiore	manutenzione ordinaria UPS di centrale	07/11/2022	10/11/2022	4
Cortemaggiore	PROVE BLOCCHI PSD - ESD I-II GRADO	07/11/2022	08/11/2022	2
Cortemaggiore	Manutenzione cabina elettrica MT compressione	14/11/2022	17/11/2022	4
Cortemaggiore	Test evolutive IMPSTO cluster/pozzi	14/11/2022	16/11/2022	3
Cortemaggiore	Test evolutive IMPSTO centrale trattamento	17/11/2022	18/11/2022	2
Cortemaggiore	MANUTENZIONE QUADRI M.T. CABINE ELETTRICHE CENTRALE E CLUSTER	21/11/2022	24/11/2022	4
Cortemaggiore	Blocco II grado compress. per bassa press. aria (mod. IMPSTO)	21/11/2022	21/11/2022	1
Fiume Treste	San Salvo 36 - workover	01/11/2022	30/11/2022	30
Fiume Treste	Furci 4 chiusura mineraria	01/11/2022	30/11/2022	30
Fiume Treste	Cupello 21 chiusura mineraria	01/11/2022	30/11/2022	30
Fiume Treste	Cupello 3 chiusura mineraria	01/11/2022	30/11/2022	30
Fiume Treste	San Salvo 27 memory gauges	01/11/2022	04/11/2022	4
Fiume Treste	Collaudo linea cluster E	01/11/2022	10/11/2022	10
Fiume Treste	San Salvo 30 - workover	01/11/2022	30/11/2022	30
Fiume Treste	Verniciatura cluster B (1 pozzo alla volta)	01/11/2022	30/11/2022	30
Fiume Treste	Verniciatura Centrale di compressione	07/11/2022	30/11/2022	24
Fiume Treste	Verniciatura TC1	07/11/2022	30/11/2022	24
Fiume Treste	Verniciatura TC3	07/11/2022	30/11/2022	24
Fiume Treste	Cluster A - Manutenzione programmata quadri di media tensione	07/11/2022	07/11/2022	1
Fiume Treste	Timer per arresto rapido colonna (mod. IMPSTO)	08/11/2022	09/11/2022	2
Fiume Treste	Modifiche IMPSTO blocco PSD tratt. - 2° grado compr.	08/11/2022	08/11/2022	1
Fiume Treste	Cluster B - Manutenzione programmata quadri di media tensione	08/11/2022	08/11/2022	1
Fiume Treste	Modifiche blocchi colonna (evolutive IMPSTO)	09/11/2022	10/11/2022	2
Fiume Treste	Cluster C - Manutenzione programmata quadri di media tensione	09/11/2022	09/11/2022	1
Fiume Treste	Ripristino impianti post collaudo linea cl E	10/11/2022	16/11/2022	7
Fiume Treste	Cluster D - Manutenzione programmata quadri di media tensione	10/11/2022	10/11/2022	1
Fiume Treste	Cluster E - Manutenzione programmata quadri di media tensione	11/11/2022	11/11/2022	1
Fiume Treste	Cluster F - Manutenzione programmata quadri di media tensione	14/11/2022	14/11/2022	1
Fiume Treste	c.le Compressione (nuova TC3-4) - Manutenzione programmata UPS (prova carica/scarica batterie)	15/11/2022	15/11/2022	1
Fiume Treste	c.le Compressione (Vecchia TC1-2) - Manutenzione programmata UPS (prova carica/scarica batterie)	16/11/2022	16/11/2022	1
Fiume Treste	C.LE TRATTAMENTO - MANUTENZIONE ORDINARIA UPS C.LE TRATTAMENTO	22/11/2022	22/11/2022	1
Fiume Treste	Passaggio pig di pulizia Linea Trigno - c.le tratt. (pool BCC1)	28/11/2022	29/11/2022	2

(**)

Fiume Treste	Passaggio pig di geometrico Linea Trigno - c.le tratt. (pool BCC1)	30/11/2022	30/11/2022	1
Minerbio	Minerbio 57 workover	01/11/2022	30/11/2022	30
Minerbio	Minerbio 84 monitoraggio pressioni	01/11/2022	07/11/2022	7
Minerbio	Pozzo 62 monitoraggio pressioni	01/11/2022	07/11/2022	7
Minerbio	Pozzo 54 monitoraggio pressioni	01/11/2022	07/11/2022	7
Minerbio	Pozzo 81 monitoraggio pressioni	01/11/2022	07/11/2022	7
Minerbio	Pozzo 83 monitoraggio pressioni	01/11/2022	07/11/2022	7
Minerbio	Pozzo 55 monitoraggio pressioni	01/11/2022	07/11/2022	7
Minerbio	Pozzo 57 monitoraggio pressioni	01/11/2022	07/11/2022	7
Minerbio	Pozzo 64 monitoraggio pressioni	01/11/2022	07/11/2022	7
Minerbio	Minerbio 85 - perf. pozzi Min.87-88	01/11/2022	30/11/2022	30
Minerbio	Minerbio 53 memory gauges	01/11/2022	25/11/2022	25
Minerbio	Minerbio 71 memory gauges	01/11/2022	25/11/2022	25
Minerbio	Minerbio 36 memory gauges	01/11/2022	25/11/2022	25
Minerbio	registrazione profili statici	05/11/2022	11/11/2022	7
Minerbio	Modifiche blocchi colonna (evolutive IMPSTO)	07/11/2022	08/11/2022	2
Minerbio	PSD tratt per BLOCCO 2° compr (IMPSTO)	09/11/2022	09/11/2022	1
Minerbio	Taratura trimestrale sensori gas TC3	14/11/2022	14/11/2022	1
Minerbio	Manutenzione cabina elettrica MT compressione	14/11/2022	18/11/2022	5
Minerbio	Indisponibilità TC7 per verifica annuale carriponte 5 ton e 16 TON	14/11/2022	25/11/2022	12
Minerbio	Taratura trimestrale sensori gas TC4	15/11/2022	15/11/2022	1
Minerbio	Taratura trimestrale sensori gas TC7	16/11/2022	16/11/2022	1
Minerbio	TC7 software rilev. fiamma	21/11/2022	30/11/2022	10
Ripalta	Ripalta 27 well integrity	01/11/2022	30/11/2022	30
Ripalta	Ripalta 52-54 indisponibilità per operazioni di predisposizione attività di WO e succ. rimessa in esercizio pozzi	01/11/2022	30/11/2022	30
Ripalta	Installazione nuove pompe metanolo aree cluster	01/11/2022	30/11/2022	30
Ripalta	Adeguamento tecnologico TC2	02/11/2022	30/11/2022	29
Ripalta	Adeguamento tecnologico TC2 (indisp compr)	07/11/2022	30/11/2022	24
Ripalta	Ripristino rivestimenti vdr	07/11/2022	30/11/2022	24
Ripalta	Sost. valvole pressurizzazione TC1 e TC2	07/11/2022	30/11/2022	24
Ripalta	Ripalta - Termodistruttore - Rilievi emissioni	09/11/2022	09/11/2022	1
Ripalta	Ripalta - RG1 - Rilievi emissioni	09/11/2022	09/11/2022	1
Ripalta	Ripalta - RG3 - Rilievi emissioni	10/11/2022	10/11/2022	1
Ripalta	Cluster B (Iniezione) - Revisione SDV e VDR di stoccaggio (attività di smontaggio)	11/11/2022	30/11/2022	20
Ripalta	Cluster A (Iniezione) - Revisione SDV e VDR di stoccaggio	11/11/2022	30/11/2022	20
Ripalta	Revamping del PC del sistema COGAS.	14/11/2022	15/11/2022	2
Ripalta	Ripalta - controlli in esercizio erogazione 2022	28/11/2022	30/11/2022	3
Sabbioncello	Sabbioncello 31 well integrity	01/11/2022	30/11/2022	30
Sabbioncello	Sabbioncello 28 workover	01/11/2022	30/11/2022	30
Sabbioncello	Sabbioncello 37 - workover	01/11/2022	30/11/2022	30
Sabbioncello	Sabbioncello 17 e 53 - perf. pozzo 54	01/11/2022	30/11/2022	30
Sabbioncello	Sabbioncello 26-27-29-30 - workover Sab.28	01/11/2022	30/11/2022	30
Sabbioncello	Sabbioncello 43 memory gauges	01/11/2022	11/11/2022	11
Sabbioncello	Sabbioncello 20 memory gauges	01/11/2022	11/11/2022	11
Sabbioncello	Pozzo 31 - Anomalia clamp_on	01/11/2022	30/11/2022	30
Sabbioncello	Pozzo 20 - Anomalia clamp_on	01/11/2022	30/11/2022	30
Sabbioncello	Sabbioncello dal 19 al 25 - workover Sab.28	01/11/2022	30/11/2022	30
Sabbioncello	Sostitut. Gas cooler TC1	01/11/2022	30/11/2022	30
Sabbioncello	Sabbioncello 22 - well integrity	01/11/2022	30/11/2022	30
Sabbioncello	Sabbioncello 39 - workover	01/11/2022	30/11/2022	30
Sabbioncello	Verifica trimestrale rilevatori atmosfera pericolosa TC2	02/11/2022	03/11/2022	2
Sabbioncello	Verifica trimestrale rilevatori atmosfera pericolosa TC1	02/11/2022	03/11/2022	2
Sabbioncello	Verifica 6M fonometri Compressione	03/11/2022	03/11/2022	1
Sabbioncello	Verifica 6M fonometri Trattamento	03/11/2022	03/11/2022	1
Sabbioncello	Verifica 6M fonometri Cluster A	03/11/2022	03/11/2022	1
Sabbioncello	Verifica 6M fonometri Cluster C	03/11/2022	03/11/2022	1
Sabbioncello	Verifica semestrale clamp-on ditta esterna.	07/11/2022	08/11/2022	2
Sabbioncello	indisponibilità TC2 (HGPI)	14/11/2022	30/11/2022	17
Sabbioncello	Boroscopia TC1	22/11/2022	22/11/2022	1
Sabbioncello	Boroscopia TC2	23/11/2022	23/11/2022	1
Sabbioncello	Cluster B - Attività di ripristino pozzi 19-25 post w.o. pozzo 28 Arep	24/11/2022	30/11/2022	7
Sergnano	colonna 5 anomalia FIC	01/11/2022	30/11/2022	30
Sergnano	RG4 mancato avviamento	01/11/2022	30/11/2022	30
Sergnano	colonna 4 anomalia FIC	01/11/2022	30/11/2022	30
Sergnano	Pozzo 32 anomalia SDV	01/11/2022	08/11/2022	8
Sergnano	Sergnano 2 - memory gauge	01/11/2022	11/11/2022	11
Sergnano	Pozzo 37 anomalia SDV	01/11/2022	08/11/2022	8
Sergnano	Sergnano 5 - memory gauges	01/11/2022	18/11/2022	18
Sergnano	Sergnano 3 memory gauges	01/11/2022	11/11/2022	11
Sergnano	TC5 verniciatura camino/gas cooler/tubazioni	01/11/2022	30/11/2022	30
Sergnano	Sost. valvole pressurizzazione TC5	01/11/2022	25/11/2022	25
Sergnano	Rev. valvole STG trattamento	01/11/2022	30/11/2022	30
Sergnano	Adeguamento sicurezze TC-5 e adeguamenti vari centrale compressione.	01/11/2022	30/11/2022	30
Sergnano	Upgrading UPS cluster A-C	01/11/2022	08/11/2022	8
Sergnano	Prove causa effetti cluster A/C	03/11/2022	03/11/2022	1
Sergnano	prove causa effetti compressione	07/11/2022	07/11/2022	1
Sergnano	prove causa effetti cluster A/C	08/11/2022	08/11/2022	1
Sergnano	Upgrading UPS cluster D	09/11/2022	22/11/2022	14
Sergnano	prove causa effetti cluster D	22/11/2022	22/11/2022	1
Settala	Sostituzione separatori cluster B	01/11/2022	21/11/2022	21
Settala	Settala 5-20-Castellazzo 1 discesa memory	01/11/2022	18/11/2022	18
Settala	Castellazzo 1 rifacimento cantina	01/11/2022	07/11/2022	7
Settala	Sostituzione Gas Cooler TC1	01/11/2022	30/11/2022	30
Settala	registrazione profili statici san P/C	01/11/2022	04/11/2022	4
Settala	Settala 31 - indisponibilità erogazione	01/11/2022	30/11/2022	30
Settala	Up grading UPS trattamento	02/11/2022	22/11/2022	21
Settala	Analisi fumi Termodistruttore	02/11/2022	02/11/2022	1
Settala	Analisi fumi RG1	02/11/2022	02/11/2022	1
Settala	Analisi fumi RG2	03/11/2022	03/11/2022	1
Settala	Verniciatura vent compressione	07/11/2022	30/11/2022	24
Settala	Revamping del PC del sistema COGAS.	07/11/2022	08/11/2022	2
Settala	Sost. valvole pressurizzazione TC1 e TC2	07/11/2022	30/11/2022	24
Settala	Modifica sensori gas TC1	07/11/2022	30/11/2022	24
Settala	Modifica sensori gas TC2	07/11/2022	30/11/2022	24
Settala	Taratura trimestrale sensori gas TC1	09/11/2022	09/11/2022	1
Settala	Taratura trimestrale sensori gas TC2	10/11/2022	10/11/2022	1
Settala	registrazione profili statici san P/E fase 107%	12/11/2022	18/11/2022	7
Settala	verifica annuale carroponte TC1\TC2	14/11/2022	15/11/2022	2
Settala	Manutenzione semestrale sensori termici TC1\TC2(termostick)	14/11/2022	14/11/2022	1
Settala	Sostituzione caldaia compressione	21/11/2022	30/11/2022	10
Settala	PSD tratt.per blocco 2° compr (mod. IMPSTO)	21/11/2022	21/11/2022	1
Settala	Prove di PSD/ESD Trattamento	21/11/2022	22/11/2022	2
Settala	Prove di PSD/ESD Cluster D	23/11/2022	23/11/2022	1
Settala	Modifica TRP TC1	24/11/2022	30/11/2022	7
Settala	Prove di PSD/ESD Cluster A	24/11/2022	24/11/2022	1
Settala	Prove di PSD/ESD Cluster B	24/11/2022	24/11/2022	1
Settala	Prove di PSD/ESD Cluster C	25/11/2022	25/11/2022	1
Settala	prove di PSD/ESD Centrale di compressione	25/11/2022	25/11/2022	1
Settala	Modifiche blocchi colonna (evolutive IMPSTO)	29/11/2022	30/11/2022	2
Bordolano	registrazione profili statici	01/11/2022	04/11/2022	4
Bordolano	Revamping del PC del sistema COGAS.	02/11/2022	04/11/2022	3
Bordolano	Modifica IMPSTO (pagina grafica cumulativi HW)	02/11/2022	02/11/2022	1
Bordolano	MANUTENZIONE MT CLUSTERS A	02/11/2022	03/11/2022	2
Bordolano	MANUTENZIONE MT CLUSTERS B	03/11/2022	04/11/2022	2
Bordolano	TC3 software rilev. fiamma	07/11/2022	18/11/2022	12
Bordolano	MANUTENZIONE 6 MESI IMPIANTO ANTINCENDIO TC1	21/11/2022	21/11/2022	1
Bordolano	MANUTENZIONE 6 MESI IMPIANTO ANTINCENDIO TC2	22/11/2022	22/11/2022	1
Bordolano	CALDAIA 410-0-FG-001B RILIEVO EMISSIONI	22/11/2022	22/11/2022	1

NOVEMBRE 2022

Bordolano	MANUTENZIONE 6 MESI IMPIANTO ANTINCENDIO TC3	23/11/2022	23/11/2022	1
Bordolano	CALDAIA 410-0-FG-001A RILIEVO EMISSIONI	29/11/2022	29/11/2022	1
Brugherio	indisponibilità parziale trattamento	01/12/2022	31/12/2022	31
Brugherio	Revisione generale EA2	01/12/2022	31/12/2022	31
Brugherio	Adeguamento sismico sottostaz. elettrica	01/12/2022	05/12/2022	5
Brugherio	Sost. valvole pressurizzazione EA1 e EA2	01/12/2022	23/12/2022	23
Cortemaggiore	Cortemaggiore Cluster B - Nuovi pozzi 158-159.	01/12/2022	31/12/2022	31
Cortemaggiore	Verniciatura cluster A (un pozzo alla volta)	01/12/2022	15/12/2022	15
Cortemaggiore	VERIFICHE DECENNALI UNITA' TC3	01/12/2022	23/12/2022	23
Cortemaggiore	Sostitut. Gas cooler TC1	01/12/2022	31/12/2022	31
Fiume Treste	San Salvo 36 - workover	01/12/2022	31/12/2022	31
Fiume Treste	Furci 4 chiusura mineraria	01/12/2022	31/12/2022	31
Fiume Treste	Cupello 21 chiusura mineraria	01/12/2022	31/12/2022	31
Fiume Treste	Cupello 3 chiusura mineraria	01/12/2022	31/12/2022	31
Fiume Treste	San Salvo 30 - workover	01/12/2022	31/12/2022	31
Fiume Treste	Verniciatura cluster B (1 pozzo alla volta)	01/12/2022	15/12/2022	15
Fiume Treste	Verniciatura Centrale di compressione	01/12/2022	31/12/2022	31
Fiume Treste	Verniciatura TC1	01/12/2022	31/12/2022	31
Fiume Treste	Verniciatura TC3	01/12/2022	31/12/2022	31
Fiume Treste	Passaggio pig di geometrico Linea Trigno - c.le tratt. (pool BCC1)	01/12/2022	01/12/2022	1
Fiume Treste	Passaggio pig MFL Linea Trigno - c.le tratt. (pool BCC1)	05/12/2022	06/12/2022	2
Fiume Treste	Passaggio pig pulizia FU6 condotte DEE0	07/12/2022	07/12/2022	1
Fiume Treste	Passaggio pig pulizia FU6 condotte DEE0	12/12/2022	12/12/2022	1
Fiume Treste	Passaggio pig geometrico FU6 condotte DEE0	13/12/2022	14/12/2022	2
Fiume Treste	Passaggio pig MFL Linea FU6- centrale (pool DEEO)	15/12/2022	15/12/2022	1
Minerbio	Minerbio 57 workover	01/12/2022	31/12/2022	31
Minerbio	Minerbio 85 - perf. pozzi Min.87-88	01/12/2022	31/12/2022	31
Minerbio	TC7 software rilev. fiamma	01/12/2022	02/12/2022	2
Minerbio	Verifica semestrale fonometri C.le compressione	12/12/2022	12/12/2022	1
Minerbio	Verifica semestrale fonometri C.le trattamento	13/12/2022	13/12/2022	1
Minerbio	Verifica semestrale fonometri Cl. A	14/12/2022	14/12/2022	1
Minerbio	Verifica semestrale fonometri Cl. D	14/12/2022	14/12/2022	1
Minerbio	Verifica semestrale fonometri Cl.B	15/12/2022	15/12/2022	1
Minerbio	Verifica semestrale fonometri Cl. C-C1	15/12/2022	15/12/2022	1
Minerbio	Verifica semestrale fonometri Cl. E	16/12/2022	16/12/2022	1
Minerbio	Verifica semestrale fonometri Cluster E1	16/12/2022	16/12/2022	1
Ripalta	Ripalta 27 well integrity	01/12/2022	31/12/2022	31
Ripalta	Installaz. nuove pompe metanolo aree cluster	01/12/2022	30/12/2022	30
Ripalta	Adeguamento tecnologico TC2	01/12/2022	31/12/2022	31
Ripalta	Adeguamento tecnologico TC2 (indisp compr)	01/12/2022	31/12/2022	31
Ripalta	Ripristino rivestimenti vdr	01/12/2022	31/12/2022	31
Ripalta	Sost. valvole pressurizzazione TC1 e TC2	01/12/2022	23/12/2022	23
Ripalta	Cluster B (Iniezione) - Revisione SDV e VDR di stoccaggio (attività di smontaggio)	01/12/2022	31/12/2022	31
Ripalta	Cluster A (Iniezione) - Revisione SDV e VDR di stoccaggio	01/12/2022	31/12/2022	31
Ripalta	Ripalta - controlli in esercizio erogazione 2022	01/12/2022	01/12/2022	1
Ripalta	Ripalta 27 workover	01/12/2022	31/12/2022	31
Ripalta	Ripalta 61 - workover # 27	01/12/2022	31/12/2022	31
Ripalta	Livello 1 / lavaggio unità TC1	05/12/2022	09/12/2022	5
Ripalta	Verifica trimestrale sensori gas TC2	12/12/2022	13/12/2022	2
Ripalta	Manutenzione semestrale sistema antincendio TC2	12/12/2022	13/12/2022	2
Ripalta	Livello 1 / lavaggio unità TC2	12/12/2022	16/12/2022	5
Ripalta	Verifica trimestrale sensori gas TC1	14/12/2022	15/12/2022	2
Ripalta	Manutenzione semestrale sistema antincendio TC1	14/12/2022	15/12/2022	2
Sabbioncello	Sabbioncello 28 workover	01/12/2022	31/12/2022	31
Sabbioncello	Sabbioncello 37 - workover	01/12/2022	31/12/2022	31
Sabbioncello	Sabbioncello 17 e 53 - perf. pozzo 54	01/12/2022	31/12/2022	31
Sabbioncello	Sabbioncello 26-27-29-30 - workover Sab.28	01/12/2022	31/12/2022	31
Sabbioncello	Sostitut. Gas cooler TC1	01/12/2022	31/12/2022	31
Sabbioncello	Sabbioncello 22 - well integrity	01/12/2022	31/12/2022	31
Sabbioncello	Sabbioncello 39 - workover	01/12/2022	31/12/2022	31
Sabbioncello	indisponibilità TC2 (HGPI)	01/12/2022	05/12/2022	5
Sabbioncello	G.E. Compressione programmata	13/12/2022	13/12/2022	1
Sabbioncello	G.E. Trattamento programmata	13/12/2022	13/12/2022	1
Sabbioncello	Ug grading compressori aria trattamento	14/12/2022	14/12/2022	1
Sergnano	colonna 5 anomalia FIC	01/12/2022	16/12/2022	16
Sergnano	RG4 mancato avviamento	01/12/2022	31/12/2022	31
Sergnano	colonna 4 anomalia FIC	01/12/2022	16/12/2022	16
Sergnano	TC5 verniciatura camino/gas cooler/tubazioni	01/12/2022	31/12/2022	31
Sergnano	Rev. valvole STG trattamento	01/12/2022	31/12/2022	31
Sergnano	Adeguamento sicurezze TC-5 e adeguamenti vari centrale compressione.	01/12/2022	31/12/2022	31
Sergnano	Modifiche IMPSTO cluster/pozzi	05/12/2022	06/12/2022	2
Sergnano	Modifiche/correzione logiche DCS	12/12/2022	16/12/2022	5
Settala	Sostituzione Gas Cooler TC1	01/12/2022	31/12/2022	31
Settala	Settala 31 - indisponibilità erogazione	01/12/2022	31/12/2022	31
Settala	Verniciatura vent compressione	01/12/2022	07/12/2022	7
Settala	Sost. valvole pressurizzazione TC1 e TC2	01/12/2022	23/12/2022	23
Settala	Sostituzione caldaia compressione	01/12/2022	31/12/2022	31
Settala	Modifica TRP TC1	01/12/2022	05/12/2022	5
Settala	Prove di erogazione	01/12/2022	02/12/2022	2
Settala	Passaggio pig cl B1-C.le tratt. (fermata di C.le)	05/12/2022	06/12/2022	2
Settala	Modifica TRP TC2	06/12/2022	14/12/2022	9
Settala	Passaggio pig cl B2- C.le tratt. (fermata di C.le)	12/12/2022	13/12/2022	2
Settala	MANUTENZIONE SEMESTRALE WATER MIST TC1	13/12/2022	13/12/2022	1
Settala	TEST PSD tratt.per blocco 2° compr (mod. IMPSTO)	14/12/2022	14/12/2022	1
Settala	MANUTENZIONE SEMESTRALE WATER MIST TC2	14/12/2022	14/12/2022	1
Settala	TEST modifiche blocchi colonna (evolutive IMPSTO)	15/12/2022	16/12/2022	2
Brugherio	indisponibilità parziale trattamento	01/01/2023	31/01/2023	31
Brugherio	Revisione generale EA2	01/01/2023	31/01/2023	31
Brugherio	Manutenzione semestrale antincendio EA2	09/01/2023	09/01/2023	1
Brugherio	Taratura PSV unità EA3	09/01/2023	16/01/2023	8
Brugherio	Taratura PSV unità EA2	09/01/2023	20/01/2023	12
Cortemaggiore	Cortemaggiore Cluster B - Nuovi pozzi 158-159.	01/01/2023	31/01/2023	31
Cortemaggiore	Sostitut. Gas cooler TC1	01/01/2023	31/01/2023	31
Cortemaggiore	Modifica TRP TC1	09/01/2023	18/01/2023	10
Cortemaggiore	VERIFICA GAS DETECTOR TC1	16/01/2023	16/01/2023	1
Cortemaggiore	VERIFICA GAS DETECTOR TC2	17/01/2023	17/01/2023	1
Cortemaggiore	VERIFICA GAS DETECTOR TC3	18/01/2023	18/01/2023	1
Cortemaggiore	Modifica TRP TC2	19/01/2023	30/01/2023	12
Fiume Treste	San Salvo 36 - workover	01/01/2023	31/01/2023	31
Fiume Treste	Cupello 21 chiusura mineraria	01/01/2023	31/01/2023	31
Fiume Treste	Cupello 3 chiusura mineraria	01/01/2023	31/01/2023	31
Fiume Treste	San Salvo 30 - workover	01/01/2023	31/01/2023	31
Fiume Treste	Verniciatura Centrale di compressione	01/01/2023	31/01/2023	31
Fiume Treste	Verniciatura TC1	01/01/2023	30/01/2023	30
Fiume Treste	Verniciatura TC3	01/01/2023	31/01/2023	31
Fiume Treste	TC1 - Manutenzione trimestrale sensori gas	16/01/2023	16/01/2023	1
Fiume Treste	TC3 - Manutenzione trimestrale sensori gas	17/01/2023	17/01/2023	1
Fiume Treste	TC 4 - Manutenzione trimestrale sensori gas	18/01/2023	18/01/2023	1
Fiume Treste	Indisponibilità POOL D+E+E per passaggio PIG di pulizia	23/01/2023	25/01/2023	3
Minerbio	Minerbio 57 workover	01/01/2023	31/01/2023	31
Minerbio	Minerbio 85 - perf. pozzi Min.87-88	01/01/2023	31/01/2023	31
Minerbio	Verifica decennale recipienti C.le comp (filtro fuel MS6, scambiatori fuel TC3-4 ,V16 aria)	02/01/2023	20/01/2023	19
Ripalta	Ripalta 27 well integrity	01/01/2023	31/01/2023	31
Ripalta	Adeguamento tecnologico TC2	01/01/2023	31/01/2023	31
Ripalta	Adeguamento tecnologico TC2 (indisp compr)	01/01/2023	31/01/2023	31
Ripalta	Ripristino rivestimenti vdr	01/01/2023	31/01/2023	31
Ripalta	Cluster B (Iniezione) - Revisione SDV e VDR di stoccaggio (attività di smontaggio)	01/01/2023	31/01/2023	31

DICEMBRE 2022

GENNAIO 2023

Ripalta	Cluster A (Iniezione) - Revisione SDV e VDR di stoccaggio	01/01/2023	31/01/2023	31
Ripalta	Ripalta 27 workover	01/01/2023	31/01/2023	31
Ripalta	Ripalta 61 - workover # 27	01/01/2023	31/01/2023	31
Sabbioncello	Sabbioncello 28 workover	01/01/2023	31/01/2023	31
Sabbioncello	Sabbioncello 37 - workover	01/01/2023	31/01/2023	31
Sabbioncello	Sabbioncello 17 e 53 - perf. pozzo 54	01/01/2023	31/01/2023	31
Sabbioncello	Sabbioncello 26-27-29-30 - workover Sab.28	01/01/2023	31/01/2023	31
Sabbioncello	Sostituz. Gas cooler TC1	01/01/2023	31/01/2023	31
Sabbioncello	Sabbioncello 22 - well integrity	01/01/2023	31/01/2023	31
Sabbioncello	Sabbioncello 39 - workover	01/01/2023	31/01/2023	31
Sabbioncello	Verifiche in esercizio erogazione	25/01/2023	25/01/2023	1
Sergnano	TC5 verniciatura camino/gas cooler/tubazioni	01/01/2023	31/01/2023	31
Sergnano	Rev. valvole STG trattamento	01/01/2023	31/01/2023	31
Sergnano	Adeguamento sicurezze TC-5 e adeguamenti vari centrale compressione.	01/01/2023	31/01/2023	31
Sergnano	SEMESTRALE IMPIANTO GRUPPO FRIGO CO2	02/01/2023	02/01/2023	1
Sergnano	SEMESTRALE IMPIANTO RILEVAZIONE SPEGNIMENTO ME1 ME2	05/01/2023	05/01/2023	1
Sergnano	TC5 booster tenute co/ce	09/01/2023	31/01/2023	23
Sergnano	TARATURA TRIMESTRALE SENSORI GAS TC5	11/01/2023	12/01/2023	2
Sergnano	SEMESTRALE IMPIANTO RILEVAZIONE SPEGNIMENTO WM	11/01/2023	12/01/2023	2
Sergnano	TARATURA TRIMESTRALE SENSORI GAS TC6	23/01/2023	24/01/2023	2
Sergnano	SEMESTRALE IMPIANTO RILEVAZIONE SPEGNIMENTO CO2	25/01/2023	25/01/2023	1
Settala	Sostituzione Gas Cooler TC1	01/01/2023	31/01/2023	31
Settala	Settala 31 - indisponibilità erogazione	01/01/2023	31/01/2023	31
Settala	Sostituzione caldaia compressione	01/01/2023	31/01/2023	31
Settala	verifica biennale di taratura PSV compressione	16/01/2023	31/01/2023	16
Settala	Manutenzione camera combustione TC1	16/01/2023	23/01/2023	8
Bordolano	VERIFICA TRIMESTRALE GAS DETECTOR TC1	03/01/2023	03/01/2023	1
Bordolano	VERIFICA TRIMESTRALE GAS DETECTOR TC2	04/01/2023	04/01/2023	1
Bordolano	VERIFICA TRIMESTRALE GAS DETECTOR TC3	05/01/2023	05/01/2023	1
Brugherio	indisponibilità parziale trattamento	01/02/2023	28/02/2023	28
Brugherio	Revisione generale EA2	01/02/2023	28/02/2023	28
Brugherio	Manutenzione trimestrale sensori gas fabbricato unità EA1-EA2-EA3	13/02/2023	13/02/2023	1
Brugherio	Taratura PSV unità EA1	13/02/2023	24/02/2023	12
Cortemaggiore	Cortemaggiore Cluster B - Nuovi pozzi 158-159.	01/02/2023	28/02/2023	28
Cortemaggiore	Sostituz. Gas cooler TC1	01/02/2023	28/02/2023	28
Fiume Treste	San Salvo 36 - workover	01/02/2023	28/02/2023	28
Fiume Treste	Cupello 21 chiusura mineraria	01/02/2023	28/02/2023	28
Fiume Treste	Cupello 3 chiusura mineraria	01/02/2023	28/02/2023	28
Fiume Treste	San Salvo 30 - workover	01/02/2023	28/02/2023	28
Fiume Treste	Verniciatura Centrale di compressione	01/02/2023	13/02/2023	13
Fiume Treste	Verniciatura TC3	01/02/2023	28/02/2023	28
Fiume Treste	TC3 install. tenute zero leakage	06/02/2023	28/02/2023	23
Fiume Treste	Furci 6 - Prove ESD-PSD	20/02/2023	20/02/2023	1
Fiume Treste	Furci 5 - Prove ESD-PSD	20/02/2023	20/02/2023	1
Fiume Treste	Furci 8 - Prove ESD-PSD	21/02/2023	21/02/2023	1
Minerbio	Minerbio 57 workover	01/02/2023	28/02/2023	28
Minerbio	Minerbio 85 - perf. pozzi Min.87-88	01/02/2023	28/02/2023	28
Minerbio	Verifica decennale accumulo aria V7001 trattamento	06/02/2023	24/02/2023	19
Minerbio	Prove TC in riciclo (propedeutiche estrazione)	13/02/2023	16/02/2023	4
Minerbio	Indisponibilità compressione per scarica e carica batterie UPS BORRI	13/02/2023	17/02/2023	5
Ripalta	Ripalta 27 well integrity	01/02/2023	28/02/2023	28
Ripalta	Adeguamento tecnologico TC2	01/02/2023	28/02/2023	28
Ripalta	Adeguamento tecnologico TC2 (indisp compr)	01/02/2023	28/02/2023	28
Ripalta	Ripristino rivestimenti vdr	01/02/2023	28/02/2023	28
Ripalta	Cluster B (Iniezione) - Revisione SDV e VDR di stoccaggio (attività di smontaggio)	01/02/2023	28/02/2023	28
Ripalta	Cluster A (Iniezione) - Revisione SDV e VDR di stoccaggio	01/02/2023	28/02/2023	28
Ripalta	Ripalta 27 workover	01/02/2023	28/02/2023	28
Ripalta	Ripalta 61 - workover # 27	01/02/2023	28/02/2023	28
Ripalta	Verifica PSV Fuel Gas / WM TC1	06/02/2023	07/02/2023	2
Ripalta	Ripalta - Verifica PSV Unmig circuito aria compressione	06/02/2023	10/02/2023	5
Ripalta	Ripalta compressione - Taratura PSV collettore aspirazione	06/02/2023	10/02/2023	5
Ripalta	Ripalta - PZ. 62 indisponibile per taratura PSV	06/02/2023	10/02/2023	5
Ripalta	Verifica PSV Fuel Gas / WM TC2	08/02/2023	09/02/2023	2
Sabbioncello	Sabbioncello 28 workover	01/02/2023	28/02/2023	28
Sabbioncello	Sabbioncello 37 - workover	01/02/2023	28/02/2023	28
Sabbioncello	Sabbioncello 26-27-29-30 - workover Sab.28	01/02/2023	28/02/2023	28
Sabbioncello	Sostituz. Gas cooler TC1	01/02/2023	28/02/2023	28
Sabbioncello	Sabbioncello 22 - well integrity	01/02/2023	28/02/2023	28
Sabbioncello	Sabbioncello 39 - workover	01/02/2023	28/02/2023	28
Sabbioncello	Verifica trimestrale rilevatori atmosfera pericolosa TC2	01/02/2023	02/02/2023	2
Sabbioncello	Verifica trimestrale rilevatori atmosfera pericolosa TC1	01/02/2023	02/02/2023	2
Sabbioncello	Lavaggio off-line TC1	20/02/2023	21/02/2023	2
Sabbioncello	Lavaggio off-line TC2	22/02/2023	23/02/2023	2
Sergnano	TC5 verniciatura camino/gas cooler/tubazioni	01/02/2023	28/02/2023	28
Sergnano	Rev. valvole STG trattamento	01/02/2023	28/02/2023	28
Sergnano	Adeguamento sicurezze TC-5 e adeguamenti vari centrale compressione.	01/02/2023	28/02/2023	28
Sergnano	TC5 booster tenute co/ce	01/02/2023	28/02/2023	28
Settala	Sostituzione Gas Cooler TC1	01/02/2023	28/02/2023	28
Settala	Settala 31 - indisponibilità erogazione	01/02/2023	28/02/2023	28
Settala	Sostituzione caldaia compressione	01/02/2023	28/02/2023	28
Settala	Pulizia cooler TC1	01/02/2023	22/02/2023	22
Settala	Pulizia cooler Tc2	01/02/2023	22/02/2023	22
Brugherio	Revisione generale EA2	01/03/2023	30/03/2023	30
Brugherio	Manutenzione semestrale antincendio EA3	13/03/2023	13/03/2023	1
Brugherio	Manutenzione cabina elettrica ATMT	13/03/2023	16/03/2023	4
Brugherio	Manutenzione UPS e batterie	13/03/2023	16/03/2023	4
Brugherio	registrazione profili statici	18/03/2023	21/03/2023	4
Brugherio	Prove di PSD ESD trattamento	20/03/2023	23/03/2023	4
Brugherio	Prove di PSD ESD Cluster A	20/03/2023	23/03/2023	4
Brugherio	Prove di PSD ESD COMPRESSIONE	20/03/2023	23/03/2023	4
Cortemaggiore	Cortemaggiore Cluster B - Nuovi pozzi 158-159.	01/03/2023	31/03/2023	31
Cortemaggiore	Sostituz. Gas cooler TC1	01/03/2023	31/03/2023	31
Cortemaggiore	registrazione profili statici	20/03/2023	24/03/2023	5
Fiume Treste	San Salvo 36 - workover	01/03/2023	31/03/2023	31
Fiume Treste	Cupello 21 chiusura mineraria	01/03/2023	01/03/2023	1
Fiume Treste	Cupello 3 chiusura mineraria	01/03/2023	31/03/2023	31
Fiume Treste	San Salvo 30 - workover	01/03/2023	31/03/2023	31
Fiume Treste	Verniciatura TC3	01/03/2023	13/03/2023	13
Fiume Treste	TC3 install. tenute zero leakage	01/03/2023	14/03/2023	14
Fiume Treste	Prove ESD-PSD centrale di trattamento.	06/03/2023	06/03/2023	1
Fiume Treste	Prove ESD-PSD cl. D	07/03/2023	07/03/2023	1
Fiume Treste	Prove ESD-PSD cl. F	08/03/2023	08/03/2023	1
Fiume Treste	Prove ESD-PSD cl. E	09/03/2023	09/03/2023	1
Fiume Treste	Prove ESD-PSD cocchetta 1-5-6.	10/03/2023	10/03/2023	1
Fiume Treste	Prove ESD-PSD CU 6	13/03/2023	13/03/2023	1
Fiume Treste	Modifica TRP TC1	13/03/2023	27/03/2023	15
Fiume Treste	Verniciatura TC1	13/03/2023	31/03/2023	19
Fiume Treste	Prove ESD-PSD CU2	14/03/2023	14/03/2023	1
Fiume Treste	Up grading compressori aria	15/03/2023	15/03/2023	1
Fiume Treste	Prove ESD-PSD CU28	15/03/2023	15/03/2023	1
Fiume Treste	Prove ESD-PSD SS 13	16/03/2023	16/03/2023	1
Fiume Treste	Prove ESD-PSD SS 80	17/03/2023	17/03/2023	1
Fiume Treste	Prove PSD-ESD CU14	20/03/2023	20/03/2023	1
Fiume Treste	Prove PSD-ESD Area Cocetta 8	21/03/2023	21/03/2023	1
Fiume Treste	Prove ESD-PSD area Cupello 7-24	22/03/2023	22/03/2023	1
Fiume Treste	registrazione profili statici pool BCC1	25/03/2023	31/03/2023	7
Fiume Treste	Prove ESD-PSD cl. B	27/03/2023	27/03/2023	1

FEBBRAIO 2023

Fiume Treste	Prove ESD-PSD cl. C	27/03/2023	27/03/2023	1
Fiume Treste	Prove ESD-PSD cl. A	28/03/2023	28/03/2023	1
Fiume Treste	Indisponibilità POOL D+E+E per passaggio PIG di pulizia	28/03/2023	30/03/2023	3
Fiume Treste	Prove ESD-PSD Trigno 6	29/03/2023	29/03/2023	1
Fiume Treste	Prove ESD-PSD Area San Salvo 12	29/03/2023	29/03/2023	1
Minerbio	Minerbio 57 workover	01/03/2023	31/03/2023	31
Minerbio	Minerbio 85 - perf. pozzi Min.87-88	01/03/2023	31/03/2023	31
Minerbio	Piggaggio per pulizia collettore 20" Cluster A-D	28/03/2023	28/03/2023	1
Minerbio	Piggaggio per pulizia collettore 20" Cluster B-C-E-E1	29/03/2023	29/03/2023	1
Minerbio	Piggaggio per pulizia collettore 14" Cluster C1	30/03/2023	30/03/2023	1
Ripalta	Ripalta 27 well integrity	01/03/2023	31/03/2023	31
Ripalta	Adeguamento tecnologico TC2	01/03/2023	31/03/2023	31
Ripalta	Adeguamento tecnologico TC2 (indisp compr)	01/03/2023	27/03/2023	27
Ripalta	Ripristino rivestimenti vdr	01/03/2023	06/03/2023	6
Ripalta	Cluster B (Iniezione) - Revisione SDV e VDR di stoccaggio (attività di smontaggio)	01/03/2023	27/03/2023	27
Ripalta	Cluster A (Iniezione) - Revisione SDV e VDR di stoccaggio	01/03/2023	27/03/2023	27
Ripalta	Ripalta 27 workover	01/03/2023	31/03/2023	31
Ripalta	Ripalta 61 - workover # 27	01/03/2023	31/03/2023	31
Ripalta	TC2 rip. moltiplicatore giri	06/03/2023	31/03/2023	26
Ripalta	Ripalta - verifica PSV Unmig SDV intercetto collettore stoccaggio	06/03/2023	17/03/2023	12
Ripalta	Verifiche e manutenzione MT compressione.	07/03/2023	08/03/2023	2
Ripalta	Verifica trimestrale sensori gas TC1	14/03/2023	15/03/2023	2
Ripalta	Manutenzione UPS Trattamento e cluster C	15/03/2023	16/03/2023	2
Ripalta	Verifica trimestrale sensori gas TC2	16/03/2023	17/03/2023	2
Ripalta	Prove Blocchi 1°, 2° e 3° grado inizio campagna iniettiva (Compressione)	22/03/2023	22/03/2023	1
Ripalta	registrazione profili statici	25/03/2023	29/03/2023	5
Ripalta	Cluster A/B - Revisione SDV e VDR di stoccaggio (attività di rimontaggio)	27/03/2023	31/03/2023	5
Ripalta	Prove ESD/PSD fine campagna erogativa (C.le Trattamento)	27/03/2023	31/03/2023	5
Ripalta	Prove ESD/PSD fine campagna erogativa (Cluster B)	27/03/2023	31/03/2023	5
Ripalta	Prove ESD/PSD fine campagna erogativa (C.le Compressione)	27/03/2023	31/03/2023	5
Ripalta	Prove ESD/PSD fine campagna erogativa (Cluster C)	27/03/2023	31/03/2023	5
Ripalta	Prove ESD/PSD fine campagna erogativa (Cluster D)	27/03/2023	31/03/2023	5
Ripalta	Prove ESD/PSD fine campagna erogativa (Cluster A)	27/03/2023	31/03/2023	5
Sabbioncello	Sabbioncello 28 workover	01/03/2023	31/03/2023	31
Sabbioncello	Sabbioncello 37 - workover	01/03/2023	31/03/2023	31
Sabbioncello	Sabbioncello 26-27-29-30 - workover Sab.28	01/03/2023	31/03/2023	31
Sabbioncello	Sostitut. Gas cooler TC1	01/03/2023	31/03/2023	31
Sabbioncello	Sabbioncello 22 - well integrity	01/03/2023	31/03/2023	31
Sabbioncello	Sabbioncello 39 - workover	01/03/2023	31/03/2023	31
Sabbioncello	Prove di PSD-ESD Compressione	01/03/2023	01/03/2023	1
Sabbioncello	Prove di PSD-ESD Trattamento	02/03/2023	02/03/2023	1
Sabbioncello	Prove sistemi di rilevazione incendio TC1	06/03/2023	06/03/2023	1
Sabbioncello	Verifica interruttori differenziali Compressione	06/03/2023	07/03/2023	2
Sabbioncello	Prove sistemi di rilevazione incendio Cluster A	06/03/2023	06/03/2023	1
Sabbioncello	Prove sistemi di rilevazione incendio Cluster C	06/03/2023	06/03/2023	1
Sabbioncello	Prove di PSD-ESD Cluster A	06/03/2023	06/03/2023	1
Sabbioncello	Prove sistemi di rilevazione incendio TC2	07/03/2023	07/03/2023	1
Sabbioncello	Prove sistemi di rilevazione incendio Trattamento	07/03/2023	07/03/2023	1
Sabbioncello	Manutenzione programmata quadri MT-BT Compressione	07/03/2023	07/03/2023	1
Sabbioncello	Prove di PSD-ESD Cluster C	07/03/2023	07/03/2023	1
Sabbioncello	Prove sistemi di rilevazione incendio Compressione	08/03/2023	08/03/2023	1
Sabbioncello	Manutenzione programmata UPS Compressione	13/03/2023	17/03/2023	5
Sabbioncello	Revisione valvole trappole (rimontaggio)	13/03/2023	23/03/2023	11
Sabbioncello	registrazione profili statici	18/03/2023	24/03/2023	7
Sabbioncello	Pulizia collettori cluster con pig pre iniezione Cluster A	27/03/2023	27/03/2023	1
Sabbioncello	Pulizia collettori cluster con pig pre iniezione Cluster C	28/03/2023	28/03/2023	1
Sergnano	TC5 verniciatura camino/gas cooler/tubazioni	01/03/2023	27/03/2023	27
Sergnano	Rev. valvole STG trattamento	01/03/2023	15/03/2023	15
Sergnano	Adeguamento sicurezze TC-5 e adeguamenti vari centrale compressione.	01/03/2023	31/03/2023	31
Sergnano	TC5 modifica antincendio	06/03/2023	31/03/2023	26
Sergnano	prove causa effetti compressione	20/03/2023	20/03/2023	1
Sergnano	Semestrale Termostick TC5	22/03/2023	22/03/2023	1
Sergnano	Semestrale Termostick TC6	23/03/2023	23/03/2023	1
Sergnano	registrazione profili statici	27/03/2023	30/03/2023	4
Sergnano	Rimontaggio valvole STG	27/03/2023	31/03/2023	5
Sergnano	prove causa effetti trattamento	27/03/2023	28/03/2023	2
Sergnano	prove causa effetti cluster A/C	29/03/2023	29/03/2023	1
Sergnano	prove causa effetti cluster D	29/03/2023	29/03/2023	1
Settala	Sostituzione Gas Cooler TC1	01/03/2023	31/03/2023	31
Settala	Settala 31 - indisponibilità erogazione	01/03/2023	31/03/2023	31
Settala	Sostituzione caldaia compressione	01/03/2023	06/03/2023	6
Settala	Taratura trimestrale sensori gas TC1	07/03/2023	07/03/2023	1
Settala	Taratura trimestrale sensori gas TC2	08/03/2023	08/03/2023	1
Settala	indisponibilità cluster D per taratura PSV	13/03/2023	17/03/2023	5
Settala	Manutenzione annuale UPS Trattamento - Compressione	13/03/2023	16/03/2023	4
Settala	Manutenzione annuale Elettrica media tensione compressione	14/03/2023	16/03/2023	3
Settala	Manutenzione annuale cabina elettrica MT trattamento e cluster B	20/03/2023	22/03/2023	3
Bordolano	VERIFICA UPS DI CENTRALE	13/03/2023	17/03/2023	5

MARZO 2023

(**) Interventi manutentivi programmati ai sensi della Direttiva 2012/18/UE ("Normativa Seveso")