



Piano mensile (Rev.0 Luglio) degli interventi manutentivi anno termico 2022/2023 come da Delibera 67/2019/R/GAS Allegato A art. 3.3

GIACIMENTO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	MESE	INIZIO	FINE	N° GIORNI INDISPONIBILITÀ	CAPACITA' NON DISP.(*)
BORDOLANO	INDISPONIBILITÀ PARZIALE TRATTAMENTO PER CERTIFICAZIONE MID CONTATORE ULTRASONICO LINEE EROGAZIONE		01/07/2022	15/07/2022	15	0
BORDOLANO	FERMATATA TC1 PER MANUTENZIONE TRIMESTRALE SENSORI GAS		04/07/2022	04/07/2022	1	0
BORDOLANO	FERMATATA TC2 PER MANUTENZIONE TRIMESTRALE SENSORI GAS		05/07/2022	05/07/2022	1	0
BORDOLANO	FERMATATA TC3 PER MANUTENZIONE TRIMESTRALE SENSORI GAS		06/07/2022	06/07/2022	1	1
BRUGHERIO	INDISPONIBILITÀ EA2 PER REVISIONE ATTUATORE HSV 301 COMPRESSORE		01/07/2022	31/07/2022	31	1
BRUGHERIO	INDISPONIBILITÀ TRATTAMENTO PER MANUTENZIONE IMPIANTO		06/07/2022	27/07/2022	22	0
BRUGHERIO	FERMATATA EA2 PER MANUTENZIONE SEMESTRALE ANTINCENDIO		27/07/2022	27/07/2022	1	0
CORTEMAGGIORE	INDISPONIBILITÀ TRATTAMENTO PER VERNICIATURA IMPIANTI E DEGASOLINAGGIO		01/07/2022	31/07/2022	31	0
CORTEMAGGIORE	INDISPONIBILITÀ PARZIALE CLUSTER A PER VERNICIATURA (DUE POZZI PER VOLTA)		01/07/2022	31/07/2022	31	0
CORTEMAGGIORE	FERMATATA TC1 PER MANUTENZIONE TRIMESTRALE SENSORI GAS		11/07/2022	11/07/2022	1	0
CORTEMAGGIORE	FERMATATA TC2 PER MANUTENZIONE TRIMESTRALE SENSORI GAS		12/07/2022	12/07/2022	1	0
CORTEMAGGIORE	FERMATATA TC3 PER MANUTENZIONE TRIMESTRALE SENSORI GAS		13/07/2022	13/07/2022	1	1
FIUME TRESTE	INDISPONIBILITÀ POZZI SAN SALVO 36-86-100		01/07/2022	31/07/2022	31	0
FIUME TRESTE	INDISPONIBILITÀ TRATTAMENTO PER REVISIONE VALVOLA USCITA A SRG		01/07/2022	31/07/2022	31	0
FIUME TRESTE	INDISPONIBILITÀ PARZIALE CLUSTER B-C-D PER VERNICIATURA (DUE POZZI PER VOLTA)		01/07/2022	31/07/2022	31	0
FIUME TRESTE	INDISPONIBILITÀ COLONNE 1-2-3 PER REVISIONE VALVOLE		01/07/2022	31/07/2022	31	0
FIUME TRESTE	INDISPONIBILITÀ TRATTAMENTO PER VERNICIATURA		01/07/2022	31/07/2022	31	0
FIUME TRESTE	INDISPONIBILITÀ TRATTAMENTO PER ADEGUAMENTO SISMICO		04/07/2022	31/07/2022	28	0
FIUME TRESTE	FERMATATA PARZIALE COMPRESSIONE PER PASSAGGIO PIG RETE SNAM		13/07/2022	13/07/2022	1	4
FIUME TRESTE	FERMATATA AREA POZZO FURCI 6 PER PROVE PSD/ESD		19/07/2022	19/07/2022	1	0
FIUME TRESTE	FERMATATA AREA POZZO FURCI 5 PER PROVE PSD/ESD		20/07/2022	20/07/2022	1	0
FIUME TRESTE	FERMATATA AREA POZZO FURCI 8 PER PROVE PSD/ESD		21/07/2022	21/07/2022	1	0
MINERBIO	INDISPONIBILITÀ POZZI 57-84		01/07/2022	31/07/2022	31	0
MINERBIO	INDISPONIBILITÀ POZZI 54-55-62-64-81-83		01/07/2022	29/07/2022	29	1
MINERBIO	INDISPONIBILITÀ POZZO 85 PER PERFORAZIONE NUOVI POZZI 87-88		01/07/2022	31/07/2022	31	0
MINERBIO	INDISPONIBILITÀ TC3 PER REVISIONE GEARBOX AVVIAMENTO		01/07/2022	31/07/2022	31	2
MINERBIO	INDISPONIBILITÀ RG201 PER MANUTENZIONE		01/07/2022	22/07/2022	22	0
MINERBIO	INDISPONIBILITÀ TOTALE IMPIANTO PER REVAMPING PC SISTEMA COGAS		12/07/2022	13/07/2022	2	12
MINERBIO	INDISPONIBILITÀ CLUSTER C-C1 PER TARATURA PSV SEPARATORI POZZI		18/07/2022	31/07/2022	14	2
MINERBIO	INDISPONIBILITÀ RG301 PER MANUTENZIONE		25/07/2022	31/07/2022	7	0
RIPALTA	INDISPONIBILITÀ POZZI 27-31-52-54		01/07/2022	31/07/2022	31	0
RIPALTA	INDISPONIBILITÀ POZZI 49-50-51-52-53-54 PER WORK OVER POZZI 52-54		01/07/2022	29/07/2022	29	2
RIPALTA	INDISPONIBILITÀ POZZO 48	LUGLIO	04/07/2022	08/07/2022	5	0
RIPALTA	INDISPONIBILITÀ POZZO 61		25/07/2022	31/07/2022	7	0
RIPALTA	INDISPONIBILITÀ EROGAZIONE CLUSTER A-B PER REVISIONE VALVOLE MANUALI E AUTOMATICHE		01/07/2022	31/07/2022	31	0
RIPALTA	INDISPONIBILITÀ TRATTAMENTO PER SOSTITUZIONE TERMODISTRUTTORE E RIGENERATORE 1		01/07/2022	31/07/2022	31	0
SABBIONCELLO	INDISPONIBILITÀ COLONNA C3		01/07/2022	31/07/2022	31	0
SABBIONCELLO	INDISPONIBILITÀ POZZI 28-31-37		01/07/2022	31/07/2022	31	0
SABBIONCELLO	INDISPONIBILITÀ POZZI 26-27-29-30 WORK OVER POZZO 28		01/07/2022	31/07/2022	31	1
SABBIONCELLO	INDISPONIBILITÀ POZZI 17-53 PER PERFORAZIONE NUOVO POZZO SABBIONCELLO 54		01/07/2022	31/07/2022	31	0
SABBIONCELLO	INDISPONIBILITÀ POZZI 32-33-34-35 PER WORK OVER POZZO 31		01/07/2022	31/07/2022	31	1
SABBIONCELLO	INDISPONIBILITÀ RIGENERATORE RG02 E FZ101 PER SOSTITUZIONE		01/07/2022	31/07/2022	31	0
SERGNANO	INDISPONIBILITÀ COLONNE 4-5-11-13		01/07/2022	31/07/2022	31	0
SERGNANO	INDISPONIBILITÀ RIGENERATORE RG4		01/07/2022	31/07/2022	31	0
SERGNANO	INDISPONIBILITÀ POZZI 7-33-34-37-44		01/07/2022	29/07/2022	29	0
SERGNANO	INDISPONIBILITÀ TRATTAMENTO PER SOSTITUZIONE TERMODISTRUTTORE		01/07/2022	31/07/2022	31	0
SERGNANO	INDISPONIBILITÀ TRATTAMENTO PER ADEGUAMENTO SISMICO FONDAZIONI COLONNE BANCATA NORD		01/07/2022	31/07/2022	31	0
SERGNANO	FERMATATA TC6 PER MANUTENZIONE SEMESTRALE ANTINCENDIO GRUPPO FRIGO CO2		04/07/2022	04/07/2022	1	2
SERGNANO	INDISPONIBILITÀ PARZIALE TRATTAMENTO PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO MULTIUSI		04/07/2022	31/07/2022	28	0
SERGNANO	FERMATATA COMPRESSIONE PER MANUTENZIONE SEMESTRALE IMPIANTO RILEVAZIONE SPEGNIMENTO VENT DI CENTRALE		05/07/2022	05/07/2022	1	4
SERGNANO	FERMATATA COMPRESSIONE PER RILEVAZIONE RUMORI DI FONDO E INSERIMENTO SELETTORE MOSF		05/07/2022	05/07/2022	1	0
SERGNANO	FERMATATA TC5 PER MANUTENZIONE SEMESTRALE ANTINCENDIO E TRIMESTRALE SENSORI GAS		11/07/2022	12/07/2022	2	2
SERGNANO	FERMATATA TC6 PER MANUTENZIONE SEMESTRALE ANTINCENDIO		20/07/2022	20/07/2022	1	2
SERGNANO	FERMATATA TC5 PER MANUTENZIONE TRIMESTRALE SENSORI GAS		25/07/2022	26/07/2022	2	2
SETTALA	INDISPONIBILITÀ POZZO 1		01/07/2022	31/07/2022	31	0
SETTALA	INDISPONIBILITÀ CLUSTER B PER SOSTITUZIONE SEPARATORI		01/07/2022	31/07/2022	31	0
SETTALA	INDISPONIBILITÀ PARZIALE TRATTAMENTO PER SOSTITUZIONE RIGENERATORI		01/07/2022	31/07/2022	31	0
SETTALA	INDISPONIBILITÀ EROGAZIONE CLUSTER A-B-C-D PER REVISIONE POMPE GLICOLE		01/07/2022	31/07/2022	31	0
SETTALA	INDISPONIBILITÀ PARZIALE CLUSTER D PER VERNICIATURA (DUE POZZI PER VOLTA)		01/07/2022	01/07/2022	1	0
SETTALA	INDISPONIBILITÀ CLUSTER B PER INSTALLAZIONE TRAPPOLE LANCIO PIG		01/07/2022	31/07/2022	31	3 (**)
SETTALA	INDISPONIBILITÀ POZZI 5-20-CASTELLAZZO1 PER DISCESA MEMORY		01/07/2022	31/07/2022	31	0
SETTALA	INDISPONIBILITÀ TOTALE IMPIANTO PER REGISTRAZIONE PROFILI STATICI P>PI 100 %		02/07/2022	07/07/2022	6	4
SETTALA	FERMATATA COMPRESSIONE PER IMPLEMENTAZIONE LOGICA DCS BLOCCO PER BASSA PRESSIONE ARIA STRUMENTI		04/07/2022	04/07/2022	1	0
SETTALA	INDISPONIBILITÀ PARZIALE CLUSTER A PER VERNICIATURA (DUE POZZI PER VOLTA)		04/07/2022	31/07/2022	28	0
SETTALA	INDISPONIBILITÀ POZZI 10-12 PER COLMATAGGIO INTERCAPEDINI (UN POZZO PER VOLTA)		11/07/2022	29/07/2022	19	0

(*) Capacità non disponibile causa intervento (espressa come percentuale della capacità tecnica massima teorica ad inizio anno termico)

(**) Interventi manutentivi programmati ai sensi della Direttiva 2012/18/UE (Normativa Seveso)

EFFETTI SULLA PRESTAZIONE COMPLESSIVAMENTE DISPONIBILE PER IL SISTEMA STOCCAGGI

Internal

Gli interventi pianificati non comportano riduzioni alle prestazioni rese disponibili agli utenti per l'anno termico in corso