



Piano annuale degli interventi manutentivi anno termico 2022/2023 come da Delibera 67/2019/R/GAS Allegato A art. 3.2

GIACIMENTO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	MESE	INIZIO	FINE	N° GIORNI INDISPONIBILITA'
Brugherio	EA2 utilizzabile solo caso di emergenza	APRILE 2022	01/04/2022	30/04/2022	30
Brugherio	indisponibilita parziale dell'LTS 2 per problemi di rendimento scambiatore gas gas		01/04/2022	30/04/2022	30
Brugherio	Brugherio 5 corrosion log		04/04/2022	08/04/2022	5
Brugherio	Brugherio 17 corrosion log		04/04/2022	08/04/2022	5
Brugherio	Adeguamento Implementazione MOSF (mod. IMPSTO)		12/04/2022	12/04/2022	1
Cortemaggiore	Cortemaggiore 158-159 allaccio e messa in eserc.		01/04/2022	30/04/2022	30
Cortemaggiore	VERIFICA RILEVATORI TERMICI ANTINCENDIO TC1		04/04/2022	04/04/2022	1
Cortemaggiore	VERIFICA RILEVATORI TERMICI ANTINCENDIO TC2		05/04/2022	05/04/2022	1
Cortemaggiore	VERIFICA RILEVATORI TERMICI ANTINCENDIO TC3		06/04/2022	06/04/2022	1
Cortemaggiore	Verniciatura cluster A		11/04/2022	30/04/2022	20
Cortemaggiore	Verniciatura centrale di trattamento e impianti degasolinaggio		11/04/2022	30/04/2022	20
Cortemaggiore	VERIFICA GAS DETECTOR TC1		11/04/2022	11/04/2022	1
Cortemaggiore	VERIFICA GAS DETECTOR TC2		12/04/2022	12/04/2022	1
Cortemaggiore	VERIFICA GAS DETECTOR TC3		13/04/2022	13/04/2022	1
Fiume Treste	San Salvo 28 - workover		01/04/2022	01/04/2022	1
Fiume Treste	San Salvo 30 well integrity		01/04/2022	30/04/2022	30
Fiume Treste	TC1 manutenzione compr gas		01/04/2022	21/04/2022	21
Fiume Treste	TC1 revisione parti calde		01/04/2022	21/04/2022	21
Fiume Treste	TC1 revisione gear box		01/04/2022	21/04/2022	21
Fiume Treste	TC3 verniciatura fire proofing refrigeranti gas		01/04/2022	30/04/2022	30
Fiume Treste	San Salvo 86 - Cupello 7 ch.min.		01/04/2022	30/04/2022	30
Fiume Treste	SS100 - CU26 - ch.min CU25		01/04/2022	30/04/2022	30
Fiume Treste	Up grading quadri MCC trattamento		04/04/2022	30/04/2022	27
Fiume Treste	Adeguamento sismico slug-catcher smontaggio		04/04/2022	29/04/2022	26
Fiume Treste	Adeguamento sismico fabbricati trattamento		04/04/2022	29/04/2022	26
Fiume Treste	INDISP. EROGAZIONE PER REVISIONE VALV USCITA SRG		04/04/2022	30/04/2022	27
Fiume Treste	Prove ESD-PSD cl. F		04/04/2022	04/04/2022	1
Fiume Treste	Predisposizione per collaudo linee cluster C		04/04/2022	07/04/2022	4
Fiume Treste	Manut. mensile CEMS TC4		04/04/2022	04/04/2022	1
Fiume Treste	Modifica TRP TC4		04/04/2022	11/04/2022	8
Fiume Treste	Upgrading esd termosensibili cluster D-E-F		04/04/2022	29/04/2022	26
Fiume Treste	pool BCC1 - Smontaggio e riposiz. vlv intercetto trappola lancio pig coll. 16" "La cocetta" invertite		04/04/2022	22/04/2022	19
Fiume Treste	Prove ESD-PSD cl. E		05/04/2022	05/04/2022	1
Fiume Treste	Prove ESD-PSD centrale di trattamento.		05/04/2022	05/04/2022	1
Fiume Treste	Manut. mensile CEMS TC1		05/04/2022	05/04/2022	1
Fiume Treste	Prove ESD-PSD cl. D		06/04/2022	06/04/2022	1
Fiume Treste	Manut. mensile CEMS TC3		06/04/2022	06/04/2022	1
Fiume Treste	Collaudo linea cluster C		07/04/2022	29/04/2022	23
Fiume Treste	registrazione profili statici BCC1		09/04/2022	15/04/2022	7
Fiume Treste	Verniciatura cluster B		11/04/2022	30/04/2022	20
Fiume Treste	Verniciatura cluster C		11/04/2022	30/04/2022	20
Fiume Treste	Prove ESD-PSD cl. B		11/04/2022	11/04/2022	1
Fiume Treste	Verniciatura cluster D		11/04/2022	30/04/2022	20
Fiume Treste	Prove blocchi 1°-2° grado + emerg. elettrica c.le compressione		11/04/2022	11/04/2022	1
Fiume Treste	Modifica TRP TC3		11/04/2022	19/04/2022	9
Fiume Treste	Prove blocchi 1°-2° grado + emerg. elettrica c.le compressione		11/04/2022	11/04/2022	1
Fiume Treste	Prove ESD-PSD cl. A		12/04/2022	12/04/2022	1
Fiume Treste	Prove ESD-PSD cl. C		13/04/2022	13/04/2022	1
Fiume Treste	profili statici pool C2		18/04/2022	21/04/2022	4
Fiume Treste	Verifica taratura PSV Cluster A		18/04/2022	22/04/2022	5
Fiume Treste	registrazione profili statici DEE0	24/04/2022	28/04/2022	5	
Fiume Treste	Ripristino impianti post collaudo linea cl C	29/04/2022	30/04/2022	2	
Minerbio	Minerbio 57 workover	01/04/2022	30/04/2022	30	
Minerbio	Indisponibilita pozzo 53 Cluster A per malfunzionamento pannello comando SDV.	01/04/2022	30/04/2022	30	
Minerbio	Minerbio 52 mancata erogazione	01/04/2022	15/04/2022	15	
Minerbio	Minerbio 47 mancata erogazione	01/04/2022	15/04/2022	15	
Minerbio	Minerbio 51 mancata erogazione	01/04/2022	15/04/2022	15	
Minerbio	Minerbio 37 mancata erogazione	01/04/2022	15/04/2022	15	
Minerbio	Minerbio 49 mancata erogazione	01/04/2022	15/04/2022	15	
Minerbio	Minerbio 50 mancata erogazione	01/04/2022	15/04/2022	15	
Minerbio	Minerbio 85 - perf. pozzi Min.87-88	01/04/2022	30/04/2022	30	
Minerbio	Verifica decennale recipienti essicatori e disoleatori aria C.le compressione	04/04/2022	30/04/2022	27	
Minerbio	Manutenzione cabina elettrica MT trattamento	04/04/2022	05/04/2022	2	
Minerbio	Manutenzione cabina elettrica MT Cluster B	04/04/2022	05/04/2022	2	
Minerbio	Indisponibilita TC3 per decennale scambiatore calore preriscaldamento fuel	04/04/2022	22/04/2022	19	
Minerbio	Manutenzione cabina elettrica MT Cluster A	06/04/2022	07/04/2022	2	
Minerbio	Verifica emissioni TC4 con LASVIL	20/04/2022	20/04/2022	1	
Minerbio	Verifica emissioni TC7 con LASVIL	21/04/2022	21/04/2022	1	
Minerbio	Verifica emissioni TC3 con LASVIL	28/04/2022	28/04/2022	1	
Ripalta	Ripalta 52 workover	01/04/2022	30/04/2022	30	
Ripalta	Ripalta 5 workover	01/04/2022	30/04/2022	30	
Ripalta	Ripalta 54 workover	01/04/2022	30/04/2022	30	
Ripalta	Ripalta 27 well integrity	01/04/2022	30/04/2022	30	
Ripalta	Ripalta 52-54 indisponibilita operazioni di predisposizione W.O. e successiva rimessa in esercizio dei pozzi	01/04/2022	30/04/2022	30	
Ripalta	Ripalta 49-50-51-52-53-54 workover 52-54	01/04/2022	29/04/2022	29	
Ripalta	Installazione nuove pompe metanolo aree cluster	01/04/2022	29/04/2022	29	
Ripalta	Adeguamento tecnologico TC1	01/04/2022	12/04/2022	12	
Ripalta	Ripalta 61 mancate prestazioni	01/04/2022	15/04/2022	15	
Ripalta	Adeguamento tecnologico TC1	01/04/2022	30/04/2022	30	
Ripalta	registrazione profili statici P&T	03/04/2022	07/04/2022	5	
Ripalta	Prove ESD/PSD fine campagna erogativa (C.le Trattamento)	04/04/2022	08/04/2022	5	
Ripalta	Prove Blocchi 1°, 2° e 3° grado inizio campagna iniettiva (Compressione)	04/04/2022	08/04/2022	5	
Ripalta	Manutenzione UPS Trattamento e cluster C	04/04/2022	08/04/2022	5	
Ripalta	Cluster A/B - Revisione vlv manuali e automatiche di produzione (attività di smontaggio)	04/04/2022	08/04/2022	5	
Ripalta	Ripalta - Verifica quinquennale diaframmi di misura 24"(stoccaggio)	04/04/2022	08/04/2022	5	
Ripalta	Prove ESD/PSD fine campagna erogativa (Cluster B)	04/04/2022	08/04/2022	5	
Ripalta	Prove ESD/PSD fine campagna erogativa (C.le Compressione)	04/04/2022	08/04/2022	5	
Ripalta	Prove ESD/PSD fine campagna erogativa (Cluster C)	04/04/2022	08/04/2022	5	
Ripalta	Prove ESD/PSD fine campagna erogativa (Cluster D)	04/04/2022	08/04/2022	5	
Ripalta	Prove ESD/PSD fine campagna erogativa (Cluster A)	04/04/2022	08/04/2022	5	
Ripalta	Cluster A (Erogazione) - Revisione valvole manuali e automatiche di produzione	08/04/2022	30/04/2022	23	

(**)

(**)

Ripalta	Cluster B (Erogazione) - Revisione valvole manuali e automatiche di produzione	08/04/2022	30/04/2022	23
Ripalta	Sostituzione termodistruttore e rigeneratore RG-1	11/04/2022	30/04/2022	20
Ripalta	Prova TC2 pre iniezione	13/04/2022	14/04/2022	2
Sabbioncello	Sabbioncello 31 well integrity	01/04/2022	30/04/2022	30
Sabbioncello	Sabbioncello 28 workover	01/04/2022	30/04/2022	30
Sabbioncello	Sabbioncello 31-32-33-34-35 per workover pozzo 31	01/04/2022	30/04/2022	30
Sabbioncello	RG02 FUORI USO PER SISTEMA DI CONTROLLO E STRUMENTAZIONE GUASTA.	01/04/2022	30/04/2022	30
Sabbioncello	FZ101 FUORI USO PER SISTEMA DI CONTROLLO E STRUMENTAZIONE GUASTA.	01/04/2022	30/04/2022	30
Sabbioncello	Sabbioncello 37 - workover	01/04/2022	30/04/2022	30
Sabbioncello	Sabbioncello 22 - verifiche pozzo	01/04/2022	15/04/2022	15
Sabbioncello	Sabbioncello 39 - verifiche pozzo	01/04/2022	15/04/2022	15
Sabbioncello	Sabbioncello 31 installazione nuova FCV	01/04/2022	30/04/2022	30
Sabbioncello	Sabbioncello 17 e 53 - perf. pozzo 54	01/04/2022	30/04/2022	30
Sabbioncello	Sabbioncello 19 performances	01/04/2022	15/04/2022	15
Sabbioncello	Sabbioncello 36 performances	01/04/2022	15/04/2022	15
Sabbioncello	Sabbioncello 20 performances	01/04/2022	15/04/2022	15
Sabbioncello	Colonna C3 - Sostituzione regolatrice TEG piatto camino	01/04/2022	30/04/2022	30
Sabbioncello	Sostituzione rigeneratori RG-2 e FZ101	01/04/2022	30/04/2022	30
Sabbioncello	Manutenzione programmata quadri MT-BT Trattamento	04/04/2022	04/04/2022	1
Sabbioncello	Verifica semestrale clamp-on ditta esterna.	04/04/2022	05/04/2022	2
Sabbioncello	Verifica PSV con Ente in Trattamento	04/04/2022	15/04/2022	12
Sabbioncello	Test 6M interruttori differenziali Trattamento	04/04/2022	04/04/2022	1
Sabbioncello	Manutenzione programmata quadri MT-BT Cluster A	05/04/2022	05/04/2022	1
Sabbioncello	Blocco Colonna per stato incong. SDV glycol/liquidi (mod. IMPSTO)	05/04/2022	06/04/2022	2
Sabbioncello	Test 6M interruttori differenziali Cluster A	05/04/2022	05/04/2022	1
Sabbioncello	Test 6M interruttori differenziali Cluster C	05/04/2022	05/04/2022	1
Sabbioncello	Verifica interruttori differenziali Trattamento	05/04/2022	05/04/2022	1
Sabbioncello	Manutenzione programmata quadri MT-BT Cluster C	06/04/2022	06/04/2022	1
Sabbioncello	Verifica interruttori differenziali Cluster A	06/04/2022	06/04/2022	1
Sabbioncello	Verifica interruttori differenziali Cluster C	07/04/2022	07/04/2022	1
Sabbioncello	Manutenzione programmata UPS Trattamento	11/04/2022	12/04/2022	2
Sergnano	TC6 anomalia valvola fuel gas	01/04/2022	01/04/2022	1
Sergnano	DECENNALE COLONNA 1	01/04/2022	08/04/2022	8
Sergnano	DECENNALE COLONNA 2	01/04/2022	08/04/2022	8
Sergnano	TARATURA TRIMESTRAIE SENSORI GAS TC5	11/04/2022	12/04/2022	2
Sergnano	Sostituzione termodistruttore	11/04/2022	30/04/2022	20
Sergnano	Adeg. sismico edificio multiusi trattamento	11/04/2022	30/04/2022	20
Sergnano	Adeg. sismico fondazioni colonne bancata nord	11/04/2022	30/04/2022	20
Sergnano	QAL 2 TC6	18/04/2022	22/04/2022	5
Sergnano	TARATURA TRIMESTRALE SENSORI GAS TC6	25/04/2022	26/04/2022	2
Settala	Sostituzione separatori cluster A	01/04/2022	30/04/2022	30
Settala	Settala 9 mancata erogazione	01/04/2022	01/04/2022	1
Settala	Settala 4 corrosion log	01/04/2022	01/04/2022	1
Settala	Settala 1 corrosion log	01/04/2022	01/04/2022	1
Settala	indisponibilità cluster A per impermeabilizzazione cantine pozzi	04/04/2022	22/04/2022	19
Settala	Sostituzione rigeneratore RG-1	11/04/2022	30/04/2022	20
Settala	Revisione pompe iniezione GLY pozzi Cluster B	11/04/2022	30/04/2022	20
Settala	Revisione pompe iniezione GLY pozzi cluster C	11/04/2022	30/04/2022	20
Settala	Revisione pompe iniezione GLY pozzi Cluster A	11/04/2022	30/04/2022	20
Settala	Revisione pompe iniezione GLY pozzi Cluster D	11/04/2022	30/04/2022	20
Settala	Verifiche QAL2 TC1	25/04/2022	26/04/2022	2
Bordolano	Certificazione contatori linee Erogazione	01/04/2022	30/04/2022	30
Bordolano	VERIFICA TRIMESTRALE GAS DETECTOR TC1	04/04/2022	04/04/2022	1
Bordolano	VERIFICA TRIMESTRALE GAS DETECTOR TC2	05/04/2022	05/04/2022	1
Bordolano	VERIFICA TRIMESTRALE GAS DETECTOR TC3	06/04/2022	06/04/2022	1
Brugherio	EA2 utilizzabile solo caso di emergenza	01/05/2022	31/05/2022	31
Brugherio	Manutenzione trimestrale sensori gas fabbricato unità EA1-EA2-EA3	09/05/2022	09/05/2022	1
Brugherio	Adeg. vent trattamento inserimento orifici	16/05/2022	20/05/2022	5
Brugherio	Manutenzione semestrale antincendio EA1	18/05/2022	18/05/2022	1
Cortemaggiore	Cortemaggiore 158-159 allaccio e messa in eserc.	01/05/2022	31/05/2022	31
Cortemaggiore	Verniciatura cluster A	01/05/2022	31/05/2022	31
Cortemaggiore	Verniciatura centrale di trattamento e impianti degasolinaggio	01/05/2022	31/05/2022	31
Cortemaggiore	VERIFICA PSV SEPARATORI CLUSTER "A" CON ENTE ESTERNO	09/05/2022	13/05/2022	5
Cortemaggiore	VERIFICA PSV SEPARATORI CLUSTER "C" CON ENTE ESTERNO	16/05/2022	20/05/2022	5
Cortemaggiore	VERIFICA EMISSIONI IN ATMOSFERA - LASVIL	30/05/2022	31/05/2022	2
Fiume Treste	TC3 verniciatura fire proofing refrigeranti gas	01/05/2022	31/05/2022	31
Fiume Treste	San Salvo 86 - Cupello 7 ch.min.	01/05/2022	31/05/2022	31
Fiume Treste	SS100 - CU26 - ch.min CU25	01/05/2022	31/05/2022	31
Fiume Treste	Up grading quadri MCC trattamento	01/05/2022	02/05/2022	2
Fiume Treste	INDISP. EROGAZIONE PER REVISIONE VALV USCITA SRG	01/05/2022	31/05/2022	31
Fiume Treste	Verniciatura cluster B	01/05/2022	31/05/2022	31
Fiume Treste	Verniciatura cluster C	01/05/2022	31/05/2022	31
Fiume Treste	Verniciatura cluster D	01/05/2022	31/05/2022	31
Fiume Treste	Ripristino impianti post collaudo linea cl C	01/05/2022	05/05/2022	5
Fiume Treste	Revisione valvole colonna 1	02/05/2022	31/05/2022	30
Fiume Treste	Revisione valvole colonna 2	02/05/2022	31/05/2022	30
Fiume Treste	Revisione valvole colonna 3	02/05/2022	31/05/2022	30
Fiume Treste	Unità TC3 - AST + Polveri e SO2 biennali	02/05/2022	05/05/2022	4
Fiume Treste	Manut. mensile CEMS TC4	09/05/2022	09/05/2022	1
Fiume Treste	Unità TC4 - AST + Polveri e SO2 biennali	09/05/2022	12/05/2022	4
Fiume Treste	Manut. mensile CEMS TC1	10/05/2022	10/05/2022	1
Fiume Treste	Manut. mensile CEMS TC3	11/05/2022	11/05/2022	1
Fiume Treste	Unità TC1 - AST + Polveri e SO2 biennali	16/05/2022	18/05/2022	3
Minerbio	Minerbio 57 workover	01/05/2022	31/05/2022	31
Minerbio	Minerbio 85 - perf. pozzi Min.87-88	01/05/2022	31/05/2022	31
Minerbio	Verifica decennale recipienti essicatori e disoleatori aria C.le compressione	01/05/2022	20/05/2022	20
Minerbio	Taratura n° 1 PSV trattamento collettore glicole	02/05/2022	20/05/2022	19
Minerbio	Manutenzione ciclica RG101	02/05/2022	31/05/2022	30
Minerbio	Indisponibilità TC4 per decennale scambiatore calore preriscaldamento fuel	02/05/2022	20/05/2022	19
Minerbio	Taratura trimestrale sensori gas TC3	16/05/2022	16/05/2022	1
Minerbio	Taratura trimestrale sensori gas TC4	17/05/2022	17/05/2022	1
Minerbio	Taratura trimestrale sensori gas TC7	18/05/2022	18/05/2022	1
Ripalta	Ripalta 52 workover	01/05/2022	31/05/2022	31
Ripalta	Ripalta 5 workover	01/05/2022	31/05/2022	31
Ripalta	Ripalta 54 workover	01/05/2022	31/05/2022	31
Ripalta	Ripalta 27 well integrity	01/05/2022	31/05/2022	31
Ripalta	Ripalta 52-54 indis. operazioni di predisp. W.O. e successiva rimessa in esercizio dei pozzi	01/05/2022	31/05/2022	31
Ripalta	Adeguamento tecnologico TC1	01/05/2022	10/05/2022	10
Ripalta	Cluster A (Erogazione) - Revisione valvole manuali e automatiche di produzione	01/05/2022	31/05/2022	31
Ripalta	Cluster B (Erogazione) - Revisione valvole manuali e automatiche di produzione	01/05/2022	31/05/2022	31

MAGGIO 2022

Ripalta	Sostituzione termodistruttore e rigeneratore RG-1	01/05/2022	31/05/2022	31
Sabbioncello	Sabbioncello 31 well integrity	01/05/2022	31/05/2022	31
Sabbioncello	Sabbioncello 28 workover	01/05/2022	31/05/2022	31
Sabbioncello	Sabbioncello 31-32-33-34-35 per workover pozzo 31	01/05/2022	31/05/2022	31
Sabbioncello	RG02 FUORI USO PER SISTEMA DI CONTROLLO E STRUMENTAZIONE GUASTA.	01/05/2022	31/05/2022	31
Sabbioncello	FZ101 FUORI USO PER SISTEMA DI CONTROLLO E STRUMENTAZIONE GUASTA.	01/05/2022	31/05/2022	31
Sabbioncello	Sabbioncello 37 - workover	01/05/2022	31/05/2022	31
Sabbioncello	Sabbioncello 31 installazione nuova FCV	01/05/2022	31/05/2022	31
Sabbioncello	Sabbioncello 17 e 53 - perf. pozzo 54	01/05/2022	31/05/2022	31
Sabbioncello	Colonna C3 - Sostituzione regolatrice TEG piatto camino	01/05/2022	31/05/2022	31
Sabbioncello	Sostituzione rigeneratori RG-2 e FZ101	01/05/2022	31/05/2022	31
Sabbioncello	Sabbioncello 26-27-29-30 - workover Sab.28	01/05/2022	31/05/2022	31
Sabbioncello	IAR-AST TC1	02/05/2022	06/05/2022	5
Sabbioncello	IAR-AST TC2	02/05/2022	06/05/2022	5
Sabbioncello	Verifica trimestrale rilevatori atmosfera pericolosa TC1	03/05/2022	04/05/2022	2
Sabbioncello	Verifica trimestrale rilevatori atmosfera pericolosa TC2	03/05/2022	04/05/2022	2
Sabbioncello	Verifica 6M fonometri Compressione	04/05/2022	04/05/2022	1
Sabbioncello	Verifica 6M fonometri Trattamento	04/05/2022	04/05/2022	1
Sabbioncello	Verifica 6M fonometri Cluster A	04/05/2022	04/05/2022	1
Sabbioncello	Verifica 6M fonometri Cluster C	04/05/2022	04/05/2022	1
Sabbioncello	Verifiche in esercizio iniezione	18/05/2022	19/05/2022	2
Sergnano	Sostituzione termodistruttore	01/05/2022	31/05/2022	31
Sergnano	Adeg. sismico edificio multiusi trattamento	01/05/2022	31/05/2022	31
Sergnano	Adeg. sismico fondazioni colonne bancata nord	01/05/2022	31/05/2022	31
Settala	Sostituzione separatori cluster A	01/05/2022	16/05/2022	16
Settala	Sostituzione rigeneratore RG-1	01/05/2022	31/05/2022	31
Settala	Revisione pompe iniezione GLY pozzi Cluster B	01/05/2022	31/05/2022	31
Settala	Revisione pompe iniezione GLY pozzi cluster C	01/05/2022	31/05/2022	31
Settala	Revisione pompe iniezione GLY pozzi Cluster A	01/05/2022	31/05/2022	31
Settala	Revisione pompe iniezione GLY pozzi Cluster D	01/05/2022	31/05/2022	31
Settala	Verniciatura cluster D	02/05/2022	31/05/2022	30
Settala	Taratura trimestrale sensori gas TC1	11/05/2022	11/05/2022	1
Settala	Taratura trimestrale sensori gas TC2	12/05/2022	12/05/2022	1
Settala	Sostituzione separatori cluster B	23/05/2022	31/05/2022	9
Bordolano	Certificazione contatori linee Erogazione	01/05/2022	31/05/2022	31
Bordolano	MANUTENZIONE 6 MESI IMPIANTO ANTINCENDIO TC1	09/05/2022	09/05/2022	1
Bordolano	MANUTENZIONE 6 MESI IMPIANTO ANTINCENDIO TC2	10/05/2022	10/05/2022	1
Bordolano	MANUTENZIONE 6 MESI IMPIANTO ANTINCENDIO TC3	11/05/2022	11/05/2022	1
Bordolano	TC1 RILIEVO EMISSIONI	31/05/2022	31/05/2022	1
Brugherio	EA2 utilizzabile solo caso di emergenza	01/06/2022	30/06/2022	30
Cortemaggiore	Cortemaggiore 158-159 allaccio e messa in eserc.	01/06/2022	30/06/2022	30
Cortemaggiore	Verniciatura cluster A	01/06/2022	30/06/2022	30
Cortemaggiore	Verniciatura centrale di trattamento e impianti degasolinaggio	01/06/2022	30/06/2022	30
Cortemaggiore	VERIFICA EMISSIONI IN ATMOSFERA - LASVIL	01/06/2022	03/06/2022	3
Cortemaggiore	Cluster B per allaccio pozzi 158-159.	01/06/2022	30/06/2022	30
Cortemaggiore	VERIFICA PSV SEPARATORI CLUSTER "B" CON ENTE ESTERNO	06/06/2022	10/06/2022	5
Fiume Treste	TC3 verniciatura fire proofing refrigeranti gas	01/06/2022	17/06/2022	17
Fiume Treste	San Salvo 86 - Cupello 7 ch.min.	01/06/2022	30/06/2022	30
Fiume Treste	SS100 - CU26 - ch.min CU25	01/06/2022	30/06/2022	30
Fiume Treste	INDISP. EROGAZIONE PER REVISIONE VALV USCITA SRG	01/06/2022	30/06/2022	30
Fiume Treste	Verniciatura cluster B	01/06/2022	30/06/2022	30
Fiume Treste	Verniciatura cluster C	01/06/2022	30/06/2022	30
Fiume Treste	Verniciatura cluster D	01/06/2022	30/06/2022	30
Fiume Treste	Revisione valvole colonna 1	01/06/2022	30/06/2022	30
Fiume Treste	Revisione valvole colonna 2	01/06/2022	30/06/2022	30
Fiume Treste	Revisione valvole colonna 3	01/06/2022	30/06/2022	30
Fiume Treste	Verniciatura centrale di trattamento	06/06/2022	30/06/2022	25
Fiume Treste	Manut. mensile CEMS TC4	13/06/2022	13/06/2022	1
Fiume Treste	Indisp. TC1 per manut. trimestrale sensori gas	14/06/2022	14/06/2022	1
Fiume Treste	Manut. mensile CEMS TC1	14/06/2022	14/06/2022	1
Fiume Treste	Indisp. TC3 per manut. trimestrale sensori gas	15/06/2022	15/06/2022	1
Fiume Treste	Manut. mensile CEMS TC3	15/06/2022	15/06/2022	1
Fiume Treste	Indisp. TC 4 per manut. trimestrale sensori gas	16/06/2022	16/06/2022	1
Fiume Treste	Verifica taratura PSV Cluster B	20/06/2022	24/06/2022	5
Minerbio	Minerbio 57 workover	01/06/2022	30/06/2022	30
Minerbio	Minerbio 85 - perf. pozzi Min.87-88	01/06/2022	30/06/2022	30
Minerbio	Verifica semestrale fonometri C.le compressione	13/06/2022	13/06/2022	1
Minerbio	Manutenzione ciclica RG201	13/06/2022	30/06/2022	18
Minerbio	Verifica semestrale fonometri C.le trattamento	14/06/2022	14/06/2022	1
Minerbio	Verifica semestrale fonometri Cl. A	15/06/2022	15/06/2022	1
Minerbio	Verifica semestrale fonometri Cl. D	15/06/2022	15/06/2022	1
Minerbio	Verifica semestrale fonometri Cl.B	16/06/2022	16/06/2022	1
Minerbio	Verifica semestrale fonometri Cl. C-C1	16/06/2022	16/06/2022	1
Minerbio	Verifica semestrale fonometri Cl. E	17/06/2022	17/06/2022	1
Minerbio	Verifica semestrale fonometri Cluster E1	17/06/2022	17/06/2022	1
Ripalta	Ripalta 52 workover	01/06/2022	30/06/2022	30
Ripalta	Ripalta 5 workover	01/06/2022	30/06/2022	30
Ripalta	Ripalta 54 workover	01/06/2022	30/06/2022	30
Ripalta	Ripalta 27 well integrity	01/06/2022	30/06/2022	30
Ripalta	Ripalta 52-54 indisp. operazioni di predisp. W.O. e successiva rimessa in esercizio dei pozzi	01/06/2022	30/06/2022	30
Ripalta	Cluster A (Erogazione) - Revisione valvole manuali e automatiche di produzione	01/06/2022	30/06/2022	30
Ripalta	Cluster B (Erogazione) - Revisione valvole manuali e automatiche di produzione	01/06/2022	30/06/2022	30
Ripalta	Sostituzione termodistruttore e rigeneratore RG-1	01/06/2022	30/06/2022	30
Ripalta	Manutenzione semestrale sistema antincendio TC1	14/06/2022	15/06/2022	2
Ripalta	Verifica trimestrale sensori gas TC1	14/06/2022	15/06/2022	2
Ripalta	Verifica trimestrale sensori gas TC2	16/06/2022	17/06/2022	2
Ripalta	Manutenzione semestrale sistema antincendio TC2	16/06/2022	17/06/2022	2
Ripalta	Ripalta TC1 - Rilievi emissioni AST	21/06/2022	21/06/2022	1
Ripalta	Ripalta TC2 - Rilievi emissioni AST	22/06/2022	22/06/2022	1
Sabbioncello	Sabbioncello 31 well integrity	01/06/2022	30/06/2022	30
Sabbioncello	Sabbioncello 28 workover	01/06/2022	30/06/2022	30
Sabbioncello	Sabbioncello 31-32-33-34-35 per workover pozzo 31	01/06/2022	03/06/2022	3
Sabbioncello	Sabbioncello 37 - workover	01/06/2022	30/06/2022	30
Sabbioncello	Sabbioncello 31 installazione nuova FCV	01/06/2022	30/06/2022	30
Sabbioncello	Sabbioncello 17 e 53 - perf. pozzo 54	01/06/2022	30/06/2022	30
Sabbioncello	Colonna C3 - Sostituzione regolatrice TEG piatto camino	01/06/2022	30/06/2022	30
Sabbioncello	Sostituzione rigeneratori RG-2 e FZ101	01/06/2022	30/06/2022	30
Sabbioncello	Sabbioncello 26-27-29-30 - workover Sab.28	01/06/2022	30/06/2022	30
Sergnano	Sostituzione termodistruttore	01/06/2022	30/06/2022	30
Sergnano	Adeg. sismico edificio multiusi trattamento	01/06/2022	30/06/2022	30

GIUGNO 2022

Sergnano	Adeg. sismico fondazioni colonne bancata nord	01/06/2022	30/06/2022	30	
Sergnano	Adeg. vent trattamento inserimento orifizi	06/06/2022	10/06/2022	5	
Sergnano	Adeg. vent cluster D inserimento orifizi	13/06/2022	13/06/2022	1	
Sergnano	Adeg. vent cluster B inserimento orifizi	14/06/2022	14/06/2022	1	
Sergnano	Adeg. vent cluster A/C inserimento orifizi	15/06/2022	15/06/2022	1	
Sergnano	AST TC5	27/06/2022	27/06/2022	1	
Settala	Sostituzione rigeneratore RG-1	01/06/2022	30/06/2022	30	
Settala	Revisione pompe iniezione GLY pozzi Cluster B	01/06/2022	30/06/2022	30	
Settala	Revisione pompe iniezione GLY pozzi cluster C	01/06/2022	30/06/2022	30	
Settala	Revisione pompe iniezione GLY pozzi Cluster A	01/06/2022	30/06/2022	30	
Settala	Revisione pompe iniezione GLY pozzi Cluster D	01/06/2022	30/06/2022	30	
Settala	Verniciatura cluster D	01/06/2022	30/06/2022	30	
Settala	Sostituzione separatori cluster B	01/06/2022	30/06/2022	30	
Settala	Manutenzione semestrale sensori termici TC1\TC2(termostick)	14/06/2022	15/06/2022	2	
Settala	MANUTENZIONE SEMESTRALE WATER MIST TC1	14/06/2022	14/06/2022	1	
Settala	MANUTENZIONE SEMESTRALE WATER MIST TC2	15/06/2022	15/06/2022	1	
Settala	installazione trappole lancio PIG Cluster B	27/06/2022	30/06/2022	4	(**)
Bordolano	TC2 RILIEVO EMISSIONI	01/06/2022	01/06/2022	1	
Bordolano	Certificazione contatori linee erogazione	02/06/2022	30/06/2022	29	
Bordolano	TC3 RILIEVO EMISSIONI	07/06/2022	07/06/2022	1	
Brugherio	EA2 utilizzabile solo caso di emergenza	01/07/2022	31/07/2022	31	
Brugherio	Manutenzione semestrale antincendio EA2	27/07/2022	27/07/2022	1	
Cortemaggiore	Cortemaggiore 158-159 allaccio e messa in eserc.	01/07/2022	28/07/2022	28	
Cortemaggiore	Verniciatura cluster A	01/07/2022	31/07/2022	31	
Cortemaggiore	Verniciatura centrale di trattamento e impianti degasolinaggio	01/07/2022	31/07/2022	31	
Cortemaggiore	Cluster B per allaccio pozzi 158-159.	01/07/2022	31/07/2022	31	
Cortemaggiore	VERIFICA GAS DETECTOR TC1	11/07/2022	11/07/2022	1	
Cortemaggiore	VERIFICA GAS DETECTOR TC2	12/07/2022	12/07/2022	1	
Cortemaggiore	VERIFICA GAS DETECTOR TC3	13/07/2022	13/07/2022	1	
Fiume Treste	San Salvo 86 - Cupello 7 ch.min.	01/07/2022	31/07/2022	31	
Fiume Treste	SS100 - CU26 - ch.min CU25	01/07/2022	31/07/2022	31	
Fiume Treste	INDISP. EROGAZIONE PER REVISIONE VALV USCITA SRG	01/07/2022	31/07/2022	31	
Fiume Treste	Verniciatura cluster B	01/07/2022	31/07/2022	31	
Fiume Treste	Verniciatura cluster C	01/07/2022	31/07/2022	31	
Fiume Treste	Verniciatura cluster D	01/07/2022	31/07/2022	31	
Fiume Treste	Revisione valvole colonna 1	01/07/2022	31/07/2022	31	
Fiume Treste	Revisione valvole colonna 2	01/07/2022	31/07/2022	31	
Fiume Treste	Revisione valvole colonna 3	01/07/2022	31/07/2022	31	
Fiume Treste	Verniciatura centrale di trattamento	01/07/2022	31/07/2022	31	
Fiume Treste	Adeguamento sismico trattamento	04/07/2022	31/07/2022	28	
Fiume Treste	Manut. mensile CEMS TC4	04/07/2022	04/07/2022	1	
Fiume Treste	Manut. mensile CEMS TC1	05/07/2022	05/07/2022	1	
Fiume Treste	Manut. mensile CEMS TC3	06/07/2022	06/07/2022	1	
Fiume Treste	Furci 6 - Prove ESD-PSD	19/07/2022	19/07/2022	1	
Fiume Treste	Furci 5 - Prove ESD-PSD	20/07/2022	20/07/2022	1	
Fiume Treste	Furci 8 - Prove ESD-PSD	21/07/2022	21/07/2022	1	
Minerbio	Minerbio 57 workover	01/07/2022	31/07/2022	31	
Minerbio	Minerbio 85 - perf. pozzi Min.87-88	01/07/2022	31/07/2022	31	
Minerbio	Manutenzione ciclica RG201	01/07/2022	22/07/2022	22	
Minerbio	Up grading UPS trattamento	04/07/2022	25/07/2022	22	
Minerbio	Ug grading compressori aria trattamento	04/07/2022	15/07/2022	12	
Minerbio	Collaudo linea 14" cluster C	04/07/2022	31/07/2022	28	
Minerbio	Predisposizione per collaudo linea cl C	04/07/2022	07/07/2022	4	
Minerbio	Up grading UPS Clt B (E-E1)	11/07/2022	25/07/2022	15	
Minerbio	Taratura n° 13 PSV separatori Cluster C-C1	18/07/2022	31/07/2022	14	
Minerbio	Up grading UPS Clt C	25/07/2022	31/07/2022	7	
Minerbio	Manutenzione ciclica RG301	25/07/2022	31/07/2022	7	
Minerbio	Ripristino impianti post collaudo linea cl C	26/07/2022	31/07/2022	6	
Ripalta	Ripalta 52 workover	01/07/2022	31/07/2022	31	
Ripalta	Ripalta 54 workover	01/07/2022	31/07/2022	31	
Ripalta	Ripalta 27 well integrity	01/07/2022	31/07/2022	31	
Ripalta	Ripalta 52-54 indisp. operazioni di predis. W.O. e successiva rimessa in esercizio dei pozzi	01/07/2022	31/07/2022	31	
Ripalta	Cluster A (Erogazione) - Revisione valvole manuali e automatiche di produzione	01/07/2022	31/07/2022	31	
Ripalta	Cluster B (Erogazione) - Revisione valvole manuali e automatiche di produzione	01/07/2022	31/07/2022	31	
Ripalta	Sostituzione termodistruttore e rigeneratore RG-1	01/07/2022	31/07/2022	31	
Sabbioncello	Sabbioncello 31 well integrity	01/07/2022	31/07/2022	31	
Sabbioncello	Sabbioncello 28 workover	01/07/2022	31/07/2022	31	
Sabbioncello	Sabbioncello 37 - workover	01/07/2022	31/07/2022	31	
Sabbioncello	Sabbioncello 31 installazione nuova FCV	01/07/2022	31/07/2022	31	
Sabbioncello	Sabbioncello 17 e 53 - perf. pozzo 54	01/07/2022	31/07/2022	31	
Sabbioncello	Colonna C3 - Sostituzione regolatrice TEG piatto camino	01/07/2022	31/07/2022	31	
Sabbioncello	Sostituzione rigeneratori RG-2 e FZ101	01/07/2022	31/07/2022	31	
Sabbioncello	Sabbioncello 26-27-29-30 - workover Sab.28	01/07/2022	31/07/2022	31	
Sergnano	Sostituzione termodistruttore	01/07/2022	31/07/2022	31	
Sergnano	Adeg. sismico edificio multiusi trattamento	01/07/2022	31/07/2022	31	
Sergnano	Adeg. sismico fondazioni colonne bancata nord	01/07/2022	31/07/2022	31	
Sergnano	SEMESTRALE IMPIANTO GRUPPO FRIGO CO2	04/07/2022	04/07/2022	1	
Sergnano	SEMESTRALE IMPIANTO RILEVAZIONE SPEGNIMENTO ME1 ME2	05/07/2022	05/07/2022	1	
Sergnano	TARATURA TRIMESTRAIE SENSORI GAS TC5	11/07/2022	12/07/2022	2	
Sergnano	SEMESTRALE IMPIANTO RILEVAZIONE SPEGNIMENTO WM	12/07/2022	12/07/2022	1	
Sergnano	SEMESTRALE IMPIANTO RILEVAZIONE SPEGNIMENTO CO2	20/07/2022	20/07/2022	1	
Sergnano	TARATURA TRIMESTRALE SENSORI GAS TC6	25/07/2022	26/07/2022	2	
Settala	Sostituzione rigeneratore RG-1	01/07/2022	31/07/2022	31	
Settala	Revisione pompe iniezione GLY pozzi Cluster B	01/07/2022	31/07/2022	31	
Settala	Revisione pompe iniezione GLY pozzi cluster C	01/07/2022	31/07/2022	31	
Settala	Revisione pompe iniezione GLY pozzi Cluster A	01/07/2022	31/07/2022	31	
Settala	Revisione pompe iniezione GLY pozzi Cluster D	01/07/2022	31/07/2022	31	
Settala	Verniciatura cluster D	01/07/2022	01/07/2022	1	
Settala	Sostituzione separatori cluster B	01/07/2022	31/07/2022	31	
Settala	installazione trappole lancio PIG Cluster B	01/07/2022	31/07/2022	31	(**)
Settala	Settala 5-20-Castellazzo 1 discesa memory	01/07/2022	31/07/2022	31	
Settala	registrazione profili statici san P/E fase 100%	02/07/2022	07/07/2022	6	
Settala	Verniciatura cluster A	04/07/2022	31/07/2022	28	
Settala	Verifiche AST TC2	11/07/2022	12/07/2022	2	
Bordolano	Certificazione contatori linee erogazione	01/07/2022	15/07/2022	15	
Bordolano	VERIFICA TRIMESTRALE GAS DETECTOR TC1	04/07/2022	04/07/2022	1	
Bordolano	VERIFICA TRIMESTRALE GAS DETECTOR TC2	05/07/2022	05/07/2022	1	
Bordolano	VERIFICA TRIMESTRALE GAS DETECTOR TC3	06/07/2022	06/07/2022	1	
Brugherio	EA2 utilizzabile solo caso di emergenza	01/08/2022	31/08/2022	31	
Brugherio	Manutenzione trimestrale sensori gas fabbricato unità EA1-EA2-EA3	09/08/2022	09/08/2022	1	

LUGLIO 2022

Cortemaggiore	Verniciatura cluster A	01/08/2022	31/08/2022	31
Cortemaggiore	Verniciatura centrale di trattamento e impianti degasolinaggio	01/08/2022	31/08/2022	31
Cortemaggiore	Cluster B per allaccio pozzi 158-159.	01/08/2022	31/08/2022	31
Fiume Treste	SS100 - CU26 - ch.min CU25	01/08/2022	31/08/2022	31
Fiume Treste	INDISP. EROGAZIONE PER REVISIONE VALV USCITA SRG	01/08/2022	31/08/2022	31
Fiume Treste	Verniciatura cluster B	01/08/2022	31/08/2022	31
Fiume Treste	Verniciatura cluster C	01/08/2022	31/08/2022	31
Fiume Treste	Verniciatura cluster D	01/08/2022	31/08/2022	31
Fiume Treste	Revisione valvole colonna 1	01/08/2022	31/08/2022	31
Fiume Treste	Revisione valvole colonna 2	01/08/2022	31/08/2022	31
Fiume Treste	Revisione valvole colonna 3	01/08/2022	31/08/2022	31
Fiume Treste	Verniciatura centrale di trattamento	01/08/2022	31/08/2022	31
Fiume Treste	Adeguamento sismico trattamento	01/08/2022	31/08/2022	31
Fiume Treste	Manut. mensile CEMS TC4	08/08/2022	08/08/2022	1
Fiume Treste	Manut. mensile CEMS TC1	09/08/2022	09/08/2022	1
Fiume Treste	Manut. mensile CEMS TC3	10/08/2022	10/08/2022	1
Minerbio	Minerbio 57 workover	01/08/2022	31/08/2022	31
Minerbio	Minerbio 85 - perf. pozzi Min.87-88	01/08/2022	31/08/2022	31
Minerbio	Collaudo linea 14" cluster C	01/08/2022	01/08/2022	1
Minerbio	Taratura n° 13 PSV separatori Cluster C-C1	01/08/2022	03/08/2022	3
Minerbio	Up grading UPS Clt C	01/08/2022	08/08/2022	8
Minerbio	Manutenzione ciclica RG301	01/08/2022	31/08/2022	31
Minerbio	Ripristino impianti post collaudo linea cl C	01/08/2022	01/08/2022	1
Minerbio	Taratura trimestrale sensori gas TC3	16/08/2022	16/08/2022	1
Minerbio	Taratura trimestrale sensori gas TC4	17/08/2022	17/08/2022	1
Minerbio	Taratura trimestrale sensori gas TC7	18/08/2022	18/08/2022	1
Minerbio	Up grading UPS Clt A	22/08/2022	31/08/2022	10
Ripalta	Ripalta 52 workover	01/08/2022	31/08/2022	31
Ripalta	Ripalta 54 workover	01/08/2022	31/08/2022	31
Ripalta	Ripalta 27 well integrity	01/08/2022	31/08/2022	31
Ripalta	Ripalta 52-54 indisp. operazioni di predispos. W.O. e successiva rimessa in esercizio dei pozzi	01/08/2022	31/08/2022	31
Ripalta	Cluster A (Erogazione) - Revisione valvole manuali e automatiche di produzione	01/08/2022	31/08/2022	31
Ripalta	Cluster B (Erogazione) - Revisione valvole manuali e automatiche di produzione	01/08/2022	31/08/2022	31
Ripalta	Sostituzione termodistruttore e rigeneratore RG-1	01/08/2022	31/08/2022	31
Sabbioncello	Sabbioncello 31 well integrity	01/08/2022	31/08/2022	31
Sabbioncello	Sabbioncello 28 workover	01/08/2022	31/08/2022	31
Sabbioncello	Sabbioncello 37 - workover	01/08/2022	31/08/2022	31
Sabbioncello	Sabbioncello 31 installazione nuova FCV	01/08/2022	31/08/2022	31
Sabbioncello	Sabbioncello 17 e 53 - perf. pozzo 54	01/08/2022	31/08/2022	31
Sabbioncello	Colonna C3 - Sostituzione regolatrice TEG piatto camino	01/08/2022	31/08/2022	31
Sabbioncello	Sostituzione rigeneratori RG-2 e FZ101	01/08/2022	31/08/2022	31
Sabbioncello	Sabbioncello 26-27-29-30 - workover Sab.28	01/08/2022	31/08/2022	31
Sabbioncello	Verifica trimestrale rilevatori atmosfera pericolosa TC1	03/08/2022	04/08/2022	2
Sabbioncello	Verifica trimestrale rilevatori atmosfera pericolosa TC2	03/08/2022	04/08/2022	2
Sergnano	Sostituzione termodistruttore	01/08/2022	31/08/2022	31
Sergnano	Adeg. sismico edificio multiusi trattamento	01/08/2022	31/08/2022	31
Sergnano	Adeg. sismico fondazioni colonne bancata nord	01/08/2022	31/08/2022	31
Sergnano	SEMESTRALE IMPIANTO RILEVAZIONE TERMO STICK	23/08/2022	24/08/2022	2
Settala	Sostituzione rigeneratore RG-1	01/08/2022	31/08/2022	31
Settala	Revisione pompe iniezione GLY pozzi Cluster B	01/08/2022	31/08/2022	31
Settala	Revisione pompe iniezione GLY pozzi cluster C	01/08/2022	31/08/2022	31
Settala	Revisione pompe iniezione GLY pozzi Cluster A	01/08/2022	31/08/2022	31
Settala	Revisione pompe iniezione GLY pozzi Cluster D	01/08/2022	31/08/2022	31
Settala	Sostituzione separatori cluster B	01/08/2022	31/08/2022	31
Settala	installazione trappole lancio PIG Cluster B	01/08/2022	31/08/2022	31
Settala	Settala 5-20-Castellazzo 1 discesa memory	01/08/2022	31/08/2022	31
Settala	Verniciatura cluster A	01/08/2022	31/08/2022	31
Settala	Taratura trimestrale sensori gas TC1	10/08/2022	10/08/2022	1
Settala	Taratura trimestrale sensori gas TC2	11/08/2022	11/08/2022	1
Brugherio	EA2 utilizzabile solo caso di emergenza	01/09/2022	27/09/2022	27
Brugherio	Manutenzione semestrale antincendio EA3	14/09/2022	14/09/2022	1
Brugherio	Revisione generale EA2	26/09/2022	30/09/2022	5
Cortemaggiore	Verniciatura cluster A	01/09/2022	30/09/2022	30
Cortemaggiore	Verniciatura centrale di trattamento e impianti degasolinaggio	01/09/2022	29/09/2022	29
Cortemaggiore	Cluster B per allaccio pozzi 158-159.	01/09/2022	30/09/2022	30
Cortemaggiore	TC3 software rilev. fiamma	12/09/2022	30/09/2022	19
Fiume Treste	SS100 - CU26 - ch.min CU25	01/09/2022	30/09/2022	30
Fiume Treste	INDISP. EROGAZIONE PER REVISIONE VALV USCITA SRG	01/09/2022	30/09/2022	30
Fiume Treste	Verniciatura cluster B	01/09/2022	29/09/2022	29
Fiume Treste	Verniciatura cluster C	01/09/2022	29/09/2022	29
Fiume Treste	Verniciatura cluster D	01/09/2022	29/09/2022	29
Fiume Treste	Revisione valvole colonna 1	01/09/2022	29/09/2022	29
Fiume Treste	Revisione valvole colonna 2	01/09/2022	29/09/2022	29
Fiume Treste	Revisione valvole colonna 3	01/09/2022	29/09/2022	29
Fiume Treste	Verniciatura centrale di trattamento	01/09/2022	30/09/2022	30
Fiume Treste	Adeguamento sismico trattamento	01/09/2022	30/09/2022	30
Fiume Treste	Prove ESD-PSD cl. B	05/09/2022	05/09/2022	1
Fiume Treste	Installazione termodistruttore	05/09/2022	30/09/2022	26
Fiume Treste	Manut. mensile CEMS TC4	05/09/2022	05/09/2022	1
Fiume Treste	Prove ESD-PSD cl. C	06/09/2022	06/09/2022	1
Fiume Treste	Manut. mensile CEMS TC1	06/09/2022	06/09/2022	1
Fiume Treste	Prove ESD-PSD cl. D	07/09/2022	07/09/2022	1
Fiume Treste	Manut. mensile CEMS TC3	07/09/2022	07/09/2022	1
Fiume Treste	Prove ESD-PSD cl. F	08/09/2022	08/09/2022	1
Fiume Treste	Prove ESD-PSD cl. E	09/09/2022	09/09/2022	1
Fiume Treste	Prove ESD-PSD cl. A	12/09/2022	12/09/2022	1
Fiume Treste	Prove ESD-PSD cocchetta 1-5-6.	12/09/2022	12/09/2022	1
Fiume Treste	Indisp. TC1 per manut. trimestrale sensori gas	13/09/2022	13/09/2022	1
Fiume Treste	Prove ESD-PSD CU 6	13/09/2022	13/09/2022	1
Fiume Treste	Indisp. TC3 per manut. trimestrale sensori gas	14/09/2022	14/09/2022	1
Fiume Treste	Prove ESD-PSD CU2	14/09/2022	14/09/2022	1
Fiume Treste	Indisp. TC 4 per manut. trimestrale sensori gas	15/09/2022	15/09/2022	1
Fiume Treste	Prove ESD-PSD CU28	15/09/2022	15/09/2022	1
Fiume Treste	Prove ESD-PSD SS 13	16/09/2022	16/09/2022	1
Fiume Treste	Adeguamento sismico slug-catcher rimontaggio	19/09/2022	30/09/2022	12
Fiume Treste	Predisposizione per collaudo linee cluster D e E	19/09/2022	22/09/2022	4
Fiume Treste	Prove ESD-PSD SS 80	19/09/2022	19/09/2022	1
Fiume Treste	Prove PSD-ESD CU14	20/09/2022	20/09/2022	1
Fiume Treste	Prove PSD-ESD Area Cocetta 8	21/09/2022	21/09/2022	1
Fiume Treste	Indisp. TC1 per manut. annuale carroponte	21/09/2022	21/09/2022	1

AGOSTO 2022

(**)

(**)

Fiume Treste	Prove ESD-PSD area Cupello 7-24	22/09/2022	22/09/2022	1
Fiume Treste	Collaudo linea cluster D	22/09/2022	30/09/2022	9
Fiume Treste	Collaudo linea cluster E	22/09/2022	30/09/2022	9
Fiume Treste	Indisp POOL BCC1 rev valvole (smontaggio)	26/09/2022	30/09/2022	5
Fiume Treste	Indisp pool BCC1 rev valvola 30" (trattamento)	26/09/2022	30/09/2022	5
Fiume Treste	Indisp pool BCC1 rev valvole (cluster F)	26/09/2022	30/09/2022	5
Minerbio	Minerbio 57 workover	01/09/2022	30/09/2022	30
Minerbio	Minerbio 85 - perf. pozzi Min.87-88	01/09/2022	30/09/2022	30
Minerbio	Up grading UPS Clt A	01/09/2022	05/09/2022	5
Minerbio	Indisponibilità Trattamento x sostituzione quadro PC-1	01/09/2022	30/09/2022	30
Minerbio	Up grading UPS Clt D	05/09/2022	19/09/2022	15
Minerbio	Verifica semestrale antincendio TC7	05/09/2022	05/09/2022	1
Minerbio	Taratura n° 23 PSV trattamento - Rigeneratori	05/09/2022	23/09/2022	19
Minerbio	Verifica semestrale antincendio TC4	06/09/2022	06/09/2022	1
Minerbio	Verifica semestrale antincendio TC3	07/09/2022	07/09/2022	1
Minerbio	Prove PSD/ESD Centrale compressione	12/09/2022	13/09/2022	2
Minerbio	Prove PSD/ESD Centrale trattamento	12/09/2022	13/09/2022	2
Minerbio	Prove PSD/ESD Cluster A	14/09/2022	14/09/2022	1
Minerbio	Prove PSD/ESD Cluster D	15/09/2022	15/09/2022	1
Minerbio	Prove PSD/ESD Cluster B-E-E1	19/09/2022	19/09/2022	1
Minerbio	Prove PSD/ESD Cluster C-C1	20/09/2022	20/09/2022	1
Minerbio	Taratura n° 8 PSV TC7	26/09/2022	30/09/2022	5
Ripalta	Ripalta 52 workover	01/09/2022	30/09/2022	30
Ripalta	Ripalta 54 workover	01/09/2022	30/09/2022	30
Ripalta	Ripalta 27 well integrity	01/09/2022	30/09/2022	30
Ripalta	Ripalta 52-54 indisp. operazioni di predis. W.O. e successiva rimessa in esercizio dei pozzi	01/09/2022	30/09/2022	30
Ripalta	Cluster A (Erogazione) - Revisione valvole manuali e automatiche di produzione	01/09/2022	30/09/2022	30
Ripalta	Cluster B (Erogazione) - Revisione valvole manuali e automatiche di produzione	01/09/2022	30/09/2022	30
Ripalta	Sostituzione termodistruttore e rigeneratore RG-1	01/09/2022	30/09/2022	30
Ripalta	Ripalta 27-61 - workover Rip.27 e perf.Rip.66-67	01/09/2022	30/09/2022	30
Ripalta	Indisponibilità colonne D1-D2-D3-D4-D5-D7 per taratura PSV	01/09/2022	30/09/2022	30
Ripalta	Verifica trimestrale sensori gas TC2	12/09/2022	13/09/2022	2
Ripalta	Verifica trimestrale sensori gas TC1	14/09/2022	15/09/2022	2
Sabbioncello	Sabbioncello 31 well integrity	01/09/2022	30/09/2022	30
Sabbioncello	Sabbioncello 28 workover	01/09/2022	30/09/2022	30
Sabbioncello	Sabbioncello 37 - workover	01/09/2022	30/09/2022	30
Sabbioncello	Sabbioncello 31 installazione nuova FCV	01/09/2022	30/09/2022	30
Sabbioncello	Sabbioncello 17 e 53 - perf. pozzo 54	01/09/2022	30/09/2022	30
Sabbioncello	Colonna C3 - Sostituzione regolatrice TEG piatto camino	01/09/2022	30/09/2022	30
Sabbioncello	Sostituzione rigeneratori RG-2 e FZ101	01/09/2022	30/09/2022	30
Sabbioncello	Sabbioncello 26-27-29-30 - workover Sab.28	01/09/2022	30/09/2022	30
Sabbioncello	Sabbioncello dal 19 al 25 - workover Sab.28	01/09/2022	30/09/2022	30
Sabbioncello	Prove sistemi di rilevazione incendio TC1	05/09/2022	05/09/2022	1
Sabbioncello	Prove sistemi di rilevazione incendio Cluster A	05/09/2022	05/09/2022	1
Sabbioncello	Prove sistemi di rilevazione incendio Cluster C	05/09/2022	05/09/2022	1
Sabbioncello	Sostituz. Gas cooler TC1	05/09/2022	30/09/2022	26
Sabbioncello	Predisposizione per collaudo linee cluster A e C	05/09/2022	12/09/2022	8
Sabbioncello	Collaudo linea cluster A	05/09/2022	30/09/2022	26
Sabbioncello	Collaudo linea cluster C	05/09/2022	30/09/2022	26
Sabbioncello	Prove di PSD-ESD Compressione	05/09/2022	05/09/2022	1
Sabbioncello	Test 24M interruttori differenziali Compressione	05/09/2022	06/09/2022	2
Sabbioncello	Prove sistemi di rilevazione incendio TC2	06/09/2022	06/09/2022	1
Sabbioncello	Prove sistemi di rilevazione incendio Trattamento	06/09/2022	06/09/2022	1
Sabbioncello	Prove di PSD-ESD Trattamento	06/09/2022	06/09/2022	1
Sabbioncello	Prove sistemi di rilevazione incendio Compressione	07/09/2022	07/09/2022	1
Sabbioncello	Prove di PSD-ESD Cluster A	07/09/2022	07/09/2022	1
Sabbioncello	Prove di PSD-ESD Cluster C	07/09/2022	07/09/2022	1
Sabbioncello	Verifica carroponete con Ente TC1	13/09/2022	13/09/2022	1
Sabbioncello	Up grading UPS trattamento	19/09/2022	30/09/2022	12
Sabbioncello	Ug grading compressori aria trattamento	19/09/2022	30/09/2022	12
Sergnano	Sostituzione termodistruttore	01/09/2022	30/09/2022	30
Sergnano	Adeg. sismico edificio multiusi trattamento	01/09/2022	30/09/2022	30
Sergnano	Adeg. sismico fondazioni colonne bancata nord	01/09/2022	30/09/2022	30
Sergnano	SEMESTRALE IMPIANTO RILEVAZIONE TERMO STICK	21/09/2022	22/09/2022	2
Settala	Sostituzione rigeneratore RG-1	01/09/2022	30/09/2022	30
Settala	Revisione pompe iniezione GLY pozzi Cluster B	01/09/2022	30/09/2022	30
Settala	Revisione pompe iniezione GLY pozzi cluster C	01/09/2022	30/09/2022	30
Settala	Revisione pompe iniezione GLY pozzi Cluster A	01/09/2022	30/09/2022	30
Settala	Revisione pompe iniezione GLY pozzi Cluster D	01/09/2022	30/09/2022	30
Settala	Sostituzione separatori cluster B	01/09/2022	30/09/2022	30
Settala	installazione trappole lancio PIG Cluster B	01/09/2022	30/09/2022	30
Settala	Settala 5-20-Castellazzo 1 discesa memory	01/09/2022	30/09/2022	30
Settala	Verniciatura cluster A	01/09/2022	30/09/2022	30
Settala	registrazione profili statici san P/E fase 104%	03/09/2022	09/09/2022	7
Settala	Sostituzione Gas Cooler TC1	05/09/2022	30/09/2022	26
Bordolano	PROVE ESD PSD CLUSTERS A	27/09/2022	27/09/2022	1
Bordolano	PROVE ESD PSD CLUSTERS B	28/09/2022	28/09/2022	1
Bordolano	PROVE ESD PSD CENTRALE	28/09/2022	28/09/2022	1
Brugherio	Revisione generale EA2	01/10/2022	31/10/2022	31
Brugherio	registrazione profili statici	15/10/2022	18/10/2022	4
Brugherio	Prove di PSD ESD trattamento	17/10/2022	20/10/2022	4
Brugherio	Prove di PSD ESD Cluster A	17/10/2022	20/10/2022	4
Brugherio	Prove di PSD ESD COMPRESSIONE	17/10/2022	20/10/2022	4
Cortemaggiore	Verniciatura cluster A	01/10/2022	31/10/2022	31
Cortemaggiore	Cluster B per allaccio pozzi 158-159.	01/10/2022	31/10/2022	31
Cortemaggiore	TC3 software rilev. fiamma	01/10/2022	17/10/2022	17
Cortemaggiore	registrazione profili statici	08/10/2022	12/10/2022	5
Cortemaggiore	VERIFICA RILEVATORI TERMICI ANTINCENDIO TC1	10/10/2022	10/10/2022	1
Cortemaggiore	MANUTENZIONE ANNUALE UPS - SCARICA BATTERIE C.LE TRATTAMENTO E CLUSTER	10/10/2022	14/10/2022	5
Cortemaggiore	VERIFICA RILEVATORI TERMICI ANTINCENDIO TC2	11/10/2022	11/10/2022	1
Cortemaggiore	VERIFICA RILEVATORI TERMICI ANTINCENDIO TC2	11/10/2022	11/10/2022	1
Cortemaggiore	VERIFICA RILEVATORI TERMICI ANTINCENDIO TC3	12/10/2022	12/10/2022	1
Cortemaggiore	MANUTENZIONE QUADRI M.T. CABINE ELETTRICHE CENTRALE E CLUSTER	17/10/2022	21/10/2022	5
Cortemaggiore	UP grade DSC-SCS	17/10/2022	19/10/2022	3
Cortemaggiore	VERIFICA GAS DETECTOR TC1	17/10/2022	17/10/2022	1
Cortemaggiore	VERIFICA GAS DETECTOR TC2	18/10/2022	18/10/2022	1
Cortemaggiore	VERIFICA GAS DETECTOR TC3	19/10/2022	19/10/2022	1
Cortemaggiore	PROVE BLOCCHI PSD-ESD - VERIFICA TAPPI FUSIBILI-CAVI TERMOSENSIBILI	24/10/2022	27/10/2022	4
Cortemaggiore	PROVE BLOCCHI PSD - ESD I-II GRADO	25/10/2022	26/10/2022	2
Fiume Treste	SS100 - CU26 - ch.min CU25	01/10/2022	31/10/2022	31

SETTEMBRE 2022

(**)

Fiume Treste	INDISP. EROGAZIONE PER REVISIONE VALV USCITA SRG	01/10/2022	24/10/2022	24
Fiume Treste	Verniciatura centrale di trattamento	01/10/2022	18/10/2022	18
Fiume Treste	Adeguamento sismico trattamento	01/10/2022	07/10/2022	7
Fiume Treste	Installazione termodistruttore	01/10/2022	24/10/2022	24
Fiume Treste	Adeguamento sismico slug-catcher rimontaggio	01/10/2022	28/10/2022	28
Fiume Treste	Collaudo linea cluster D	01/10/2022	20/10/2022	20
Fiume Treste	Collaudo linea cluster E	01/10/2022	31/10/2022	31
Fiume Treste	Indisp POOL BCC1 rev valvole (smontaggio)	01/10/2022	21/10/2022	21
Fiume Treste	Indisp pool BCC1 rev valvola 30" (trattamento)	01/10/2022	21/10/2022	21
Fiume Treste	Indisp pool BCC1 rev valvole (cluster F)	01/10/2022	21/10/2022	21
Fiume Treste	Indisp pool C2 rev valvole (smontaggio)	04/10/2022	17/10/2022	14
Fiume Treste	Indisp pool C2 per rev valvola trappola (smontaggio)	04/10/2022	17/10/2022	14
Fiume Treste	Up grading compressori aria	10/10/2022	21/10/2022	12
Fiume Treste	Prove blocchi 1°-2° grado + emerg. elettrica c.le compressione	10/10/2022	10/10/2022	1
Fiume Treste	Manut. mensile CEMS TC4	10/10/2022	10/10/2022	1
Fiume Treste	Manut. mensile CEMS TC1	11/10/2022	11/10/2022	1
Fiume Treste	Manut. mensile CEMS TC3	12/10/2022	12/10/2022	1
Fiume Treste	Ripristino impianti post collaudo linea cl D	19/10/2022	28/10/2022	10
Fiume Treste	registrazione profili statico BCC1	22/10/2022	28/10/2022	7
Fiume Treste	Prove ESD-PSD centrale di trattamento.	26/10/2022	26/10/2022	1
Minerbio	Minerbio 57 workover	01/10/2022	31/10/2022	31
Minerbio	Minerbio 85 - perf. pozzi Min.87-88	01/10/2022	31/10/2022	31
Minerbio	Taratura n° 8 PSV TC7	01/10/2022	21/10/2022	21
Minerbio	TC7 software rilev. fiamma	18/10/2022	31/10/2022	14
Ripalta	Ripalta 52 workover	01/10/2022	31/10/2022	31
Ripalta	Ripalta 54 workover	01/10/2022	31/10/2022	31
Ripalta	Ripalta 27 well integrity	01/10/2022	31/10/2022	31
Ripalta	Ripalta 52-54 indisp. operazioni di predis. W.O. e successiva rimessa in esercizio dei pozzi	01/10/2022	31/10/2022	31
Ripalta	Cluster A (Erogazione) - Revisione valvole manuali e automatiche di produzione	01/10/2022	24/10/2022	24
Ripalta	Cluster B (Erogazione) - Revisione valvole manuali e automatiche di produzione	01/10/2022	24/10/2022	24
Ripalta	Sostituzione termodistruttore e rigeneratore RG-1	01/10/2022	24/10/2022	24
Ripalta	Ripalta 27-61 - workover Rip.27 e perf.Rip.66-67	01/10/2022	31/10/2022	31
Ripalta	registrazione profili statici	22/10/2022	26/10/2022	5
Ripalta	Cluster A/B - Revisione vlv manuali e automatiche di produzione (attività di rimontaggio)	24/10/2022	28/10/2022	5
Ripalta	Cluster A/B - Revisione SDV e VDR di stoccaggio (attività di smontaggio)	24/10/2022	28/10/2022	5
Ripalta	Prove ESD/PSD inizio campagna erogativa (Cluster B)	24/10/2022	28/10/2022	5
Ripalta	Prove ESD/PSD inizio campagna erogativa (C.le Compressione)	24/10/2022	28/10/2022	5
Ripalta	Prove ESD/PSD inizio campagna erogativa (Cluster A)	24/10/2022	28/10/2022	5
Ripalta	Prove ESD/PSD inizio campagna erogativa (Cluster D)	24/10/2022	28/10/2022	5
Ripalta	Prove ESD/PSD inizio campagna erogativa (Cluster C)	24/10/2022	28/10/2022	5
Ripalta	Prove ESD/PSD inizio campagna erogativa (C.le Trattamento)	24/10/2022	28/10/2022	5
Sabbioncello	Sabbioncello 28 workover	01/10/2022	31/10/2022	31
Sabbioncello	Sabbioncello 37 - workover	01/10/2022	31/10/2022	31
Sabbioncello	Sabbioncello 17 e 53 - perf. pozzo 54	01/10/2022	31/10/2022	31
Sabbioncello	Sostituzione rigeneratori RG-2 e FZ101	01/10/2022	03/10/2022	3
Sabbioncello	Sabbioncello 26-27-29-30 - workover Sab.28	01/10/2022	31/10/2022	31
Sabbioncello	Sabbioncello dal 19 al 25 - workover Sab.28	01/10/2022	31/10/2022	31
Sabbioncello	Sostituz. Gas cooler TC1	01/10/2022	31/10/2022	31
Sabbioncello	Collaudo linea cluster A	01/10/2022	17/10/2022	17
Sabbioncello	Collaudo linea cluster C	01/10/2022	17/10/2022	17
Sabbioncello	Up grading UPS trattamento	01/10/2022	03/10/2022	3
Sabbioncello	Ug grading compressori aria trattamento	01/10/2022	03/10/2022	3
Sabbioncello	Test 24M interruttori differenziali Trattamento	03/10/2022	04/10/2022	2
Sabbioncello	Up grading UPS Clt A	04/10/2022	18/10/2022	15
Sabbioncello	Test 24M interruttori differenziali Cluster A	05/10/2022	05/10/2022	1
Sabbioncello	Test 24M interruttori differenziali Cluster C	06/10/2022	06/10/2022	1
Sabbioncello	Test 24M interruttori differenziali Cluster C	06/10/2022	06/10/2022	1
Sabbioncello	registrazione profili statici	15/10/2022	21/10/2022	7
Sabbioncello	Ripristino impianti post collaudo linea cl A e Cluster C	17/10/2022	24/10/2022	8
Sabbioncello	Up grading UPS Clt C	19/10/2022	31/10/2022	13
Sergnano	Sostituzione termodistruttore	01/10/2022	24/10/2022	24
Sergnano	Adeg. sismico edificio multiusi trattamento	01/10/2022	24/10/2022	24
Sergnano	Adeg. sismico fondazioni colonne bancata nord	01/10/2022	24/10/2022	24
Sergnano	Upgrading UPS trattamento	03/10/2022	24/10/2022	22
Sergnano	Rev. valvole STG trattamento	03/10/2022	31/10/2022	29
Sergnano	Smontaggio valvole STG	03/10/2022	07/10/2022	5
Sergnano	Inserimento nuova TC-1, adeguamento TC-5 e adeguamenti vari centrale compressione.	03/10/2022	31/10/2022	29
Sergnano	TARATURA TRIMESTRAIE SENSORI GAS TC5	10/10/2022	11/10/2022	2
Sergnano	MANUTENZIONE MT COMPRESSIONE	10/10/2022	11/10/2022	2
Sergnano	TC5 booster tenute co/ce	10/10/2022	31/10/2022	22
Sergnano	MANUTENZIONE UPS COMPRESSIONE	12/10/2022	13/10/2022	2
Sergnano	MANUTENZIONE MT TRATTAMENTO	12/10/2022	13/10/2022	2
Sergnano	TARATURA TRIMESTRALE SENSORI GAS TC6	24/10/2022	25/10/2022	2
Sergnano	prove causa effetti trattamento	24/10/2022	25/10/2022	2
Sergnano	Upgrading UPS cluster A-C	25/10/2022	31/10/2022	7
Sergnano	registrazione profili statici	25/10/2022	28/10/2022	4
Sergnano	prove causa effetti cluster A/C	26/10/2022	26/10/2022	1
Sergnano	prove causa effetti cluster D	26/10/2022	26/10/2022	1
Sergnano	MANUTENZIONE UPS TRATTAMENTO	26/10/2022	28/10/2022	3
Settala	Sostituzione rigeneratore RG-1	01/10/2022	24/10/2022	24
Settala	Revisione pompe iniezione GLY pozzi Cluster B	01/10/2022	07/10/2022	7
Settala	Revisione pompe iniezione GLY pozzi cluster C	01/10/2022	07/10/2022	7
Settala	Revisione pompe iniezione GLY pozzi Cluster A	01/10/2022	07/10/2022	7
Settala	Revisione pompe iniezione GLY pozzi Cluster D	01/10/2022	07/10/2022	7
Settala	Sostituzione separatori cluster B	01/10/2022	31/10/2022	31
Settala	installazione trappole lancio PIG Cluster B	01/10/2022	31/10/2022	31
Settala	Settala 5-20-Castellazzo 1 discesa memory	01/10/2022	31/10/2022	31
Settala	Sostituzione Gas Cooler TC1	01/10/2022	31/10/2022	31
Settala	Prove fuochi	24/10/2022	27/10/2022	4
Settala	indisponibilità cluster C per impermeabilizzazione cantine pozzi	31/10/2022	31/10/2022	1
Bordolano	VERIFICA TRIMESTRALE GAS DETECTOR TC1	03/10/2022	03/10/2022	1
Bordolano	TC3 software rilev. fiamma	03/10/2022	17/10/2022	15
Bordolano	VERIFICA TRIMESTRALE GAS DETECTOR TC2	04/10/2022	04/10/2022	1
Bordolano	VERIFICA TRIMESTRALE GAS DETECTOR TC3	05/10/2022	05/10/2022	1
Bordolano	MANUTENZIONE MT CENTRALE E CLUSTERS	10/10/2022	14/10/2022	5
Bordolano	Up Grade DCS	17/10/2022	21/10/2022	5
Brugherio	Revisione generale EA2	01/11/2022	30/11/2022	30
Brugherio	Sostituzione quadri BT	07/11/2022	28/11/2022	22
Brugherio	Adeguamento sismico sottostaz. elettrica	07/11/2022	30/11/2022	24
Brugherio	Manutenzione trimestrale sensori gas fabbricato unità EA1-EA2-EA3	09/11/2022	09/11/2022	1

OTTOBRE 2022

(**)

(**)

Brugherio	Manutenzione semestrale antincendio EA1	16/11/2022	16/11/2022	1
Cortemaggiore	Cluster B per allaccio pozzi 158-159.	01/11/2022	30/11/2022	30
Cortemaggiore	VERIFICHE DECENNALI UNITA' TC3	01/11/2022	30/11/2022	30
Cortemaggiore	Sostitut. Gas cooler TC1	07/11/2022	30/11/2022	24
Cortemaggiore	manutenzione ordinaria UPS di centrale	07/11/2022	10/11/2022	4
Cortemaggiore	Manutenzione cabina elettrica MT compressione	14/11/2022	17/11/2022	4
Fiume Treste	Collaudo linea cluster E	01/11/2022	10/11/2022	10
Fiume Treste	Sostitut. Gas cooler TC1	07/11/2022	30/11/2022	24
Fiume Treste	Verniciatura Centrale di compressione	07/11/2022	30/11/2022	24
Fiume Treste	Verniciatura TC1	07/11/2022	30/11/2022	24
Fiume Treste	Verniciatura TC3	07/11/2022	30/11/2022	24
Fiume Treste	Manut. mensile CEMS TC4	07/11/2022	07/11/2022	1
Fiume Treste	Manut. mensile CEMS TC1	08/11/2022	08/11/2022	1
Fiume Treste	Timer per arresto rapido colonna (mod. IMPSTO)	08/11/2022	09/11/2022	2
Fiume Treste	Manut. mensile CEMS TC3	09/11/2022	09/11/2022	1
Fiume Treste	Ripristino impianti post collaudo linea cl E	10/11/2022	16/11/2022	7
Fiume Treste	registrazione profili statici pool C2	12/11/2022	16/11/2022	5
Fiume Treste	Passaggio pig Area CU28 (limitazione portata pool DEE0)	15/11/2022	16/11/2022	2
Fiume Treste	c.le Compressione (nuova TC3-4) - Manutenz. programmata UPS (prova carica/scarica batterie)	15/11/2022	15/11/2022	1
Fiume Treste	c.le Compressione (Vecchia TC1-2) - Manutenz. programmata UPS (prova carica/scarica batterie)	16/11/2022	16/11/2022	1
Fiume Treste	registrazione profili statici pool DEE0	19/11/2022	23/11/2022	5
Fiume Treste	C.LE TRATTAMENTO - MANUTENZIONE ORDINARIA UPS C.LE TRATTAMENTO	22/11/2022	22/11/2022	1
Minerbio	Minerbio 57 workover	01/11/2022	30/11/2022	30
Minerbio	Minerbio 85 - perf. pozzi Min.87-88	01/11/2022	30/11/2022	30
Minerbio	registrazione profili statici	05/11/2022	11/11/2022	7
Minerbio	TC3 swop co/ce	14/11/2022	30/11/2022	17
Minerbio	Taratura trimestrale sensori gas TC3	14/11/2022	14/11/2022	1
Minerbio	Manutenzione cabina elettrica MT compressione	14/11/2022	18/11/2022	5
Minerbio	Indisponibilità TC7 per verifica annuale carriponte 5 ton e 16 TON	14/11/2022	25/11/2022	12
Minerbio	Taratura trimestrale sensori gas TC4	15/11/2022	15/11/2022	1
Minerbio	Indisponibilità Compressione x lavori propedeutici alla realizzazione del Punto Unico Misura.	15/11/2022	30/11/2022	16
Minerbio	Taratura trimestrale sensori gas TC7	16/11/2022	16/11/2022	1
Ripalta	Ripalta 52 workover	01/11/2022	30/11/2022	30
Ripalta	Ripalta 54 workover	01/11/2022	30/11/2022	30
Ripalta	Ripalta 27 well integrity	01/11/2022	30/11/2022	30
Ripalta	Ripalta 52-54 indis. operazioni di predisp. W.O. e successiva rimessa in esercizio dei pozzi	01/11/2022	30/11/2022	30
Ripalta	Ripalta 27-61 - workover Rip.27 e perf.Rip.66-67	01/11/2022	30/11/2022	30
Ripalta	Adeguamento tecnologico TC2	02/11/2022	30/11/2022	29
Ripalta	Adeguamento tecnologico TC2 (indisp compr)	07/11/2022	30/11/2022	24
Ripalta	Ripalta - Termodistruttore - Rilievi emissioni	09/11/2022	09/11/2022	1
Ripalta	Ripalta - RG1 - Rilievi emissioni	09/11/2022	09/11/2022	1
Ripalta	Ripalta - RG3 - Rilievi emissioni	10/11/2022	10/11/2022	1
Ripalta	Cluster B (Iniezione) - Revisione SDV e VDR di stoccaggio (attività di smontaggio)	11/11/2022	30/11/2022	20
Ripalta	Cluster A (Iniezione) - Revisione SDV e VDR di stoccaggio	11/11/2022	30/11/2022	20
Ripalta	TC2 rip. moltiplicatore giri	14/11/2022	30/11/2022	17
Sabbioncello	Sabbioncello 28 workover	01/11/2022	30/11/2022	30
Sabbioncello	Sabbioncello 37 - workover	01/11/2022	30/11/2022	30
Sabbioncello	Sabbioncello 17 e 53 - perf. pozzo 54	01/11/2022	30/11/2022	30
Sabbioncello	Sabbioncello 26-27-29-30 - workover Sab.28	01/11/2022	30/11/2022	30
Sabbioncello	Sabbioncello dal 19 al 25 - workover Sab.28	01/11/2022	30/11/2022	30
Sabbioncello	Sostitut. Gas cooler TC1	01/11/2022	30/11/2022	30
Sabbioncello	Up grading UPS Clt C	01/11/2022	02/11/2022	2
Sabbioncello	Verifica trimestrale rilevatori atmosfera pericolosa TC2	02/11/2022	03/11/2022	2
Sabbioncello	Verifica trimestrale rilevatori atmosfera pericolosa TC1	02/11/2022	03/11/2022	2
Sabbioncello	Verifica 6M fonometri Compressione	03/11/2022	03/11/2022	1
Sabbioncello	Verifica 6M fonometri Trattamento	03/11/2022	03/11/2022	1
Sabbioncello	Verifica 6M fonometri Cluster A	03/11/2022	03/11/2022	1
Sabbioncello	Verifica 6M fonometri Cluster C	03/11/2022	03/11/2022	1
Sabbioncello	Verifica semestrale clamp-on ditta esterna.	07/11/2022	08/11/2022	2
Sabbioncello	indisponibilità TC2 (HGPI)	14/11/2022	30/11/2022	17
Sabbioncello	Boroscopia TC1	22/11/2022	22/11/2022	1
Sabbioncello	Boroscopia TC2	23/11/2022	23/11/2022	1
Sergnano	Rev. valvole STG trattamento	01/11/2022	30/11/2022	30
Sergnano	Inserimento nuova TC-1, adeguamento TC-5 e adeguamenti vari centrale compressione.	01/11/2022	30/11/2022	30
Sergnano	TC5 booster tenute co/ce	01/11/2022	28/11/2022	28
Sergnano	Upgrading UPS cluster A-C	01/11/2022	08/11/2022	8
Sergnano	Prove causa effetti cluster A/C	03/11/2022	03/11/2022	1
Sergnano	prove causa effetti compressione	07/11/2022	07/11/2022	1
Sergnano	Upgrading UPS cluster D	09/11/2022	22/11/2022	14
Settala	Sostituzione separatori cluster B	01/11/2022	21/11/2022	21
Settala	Settala 5-20-Castellazzo 1 discesa memory	01/11/2022	20/11/2022	20
Settala	Sostituzione Gas Cooler TC1	01/11/2022	30/11/2022	30
Settala	indisponibilità cluster C per impermeabilizzazione cantine pozzi	01/11/2022	18/11/2022	18
Settala	Up grading UPS trattamento	02/11/2022	22/11/2022	21
Settala	Upgrading sistemi ESD/PSD	02/11/2022	30/11/2022	29
Settala	Analisi fumi Termodistruttore	02/11/2022	02/11/2022	1
Settala	Analisi fumi RG1	02/11/2022	02/11/2022	1
Settala	Analisi fumi RG2	03/11/2022	03/11/2022	1
Settala	Verniciatura vent compressione	07/11/2022	30/11/2022	24
Settala	Taratura trimestrale sensori gas TC1	09/11/2022	09/11/2022	1
Settala	Taratura trimestrale sensori gas TC2	10/11/2022	10/11/2022	1
Settala	registrazione profili statici san P/E fase 107%	12/11/2022	18/11/2022	7
Settala	verifica annuale carro ponte TC1\TC2	14/11/2022	15/11/2022	2
Settala	Manutenzione semestrale sensori termici TC1\TC2(termostick)	14/11/2022	14/11/2022	1
Settala	Sostituzione caldaia compressione	21/11/2022	30/11/2022	10
Settala	Prove di PSD/ESD Trattamento	21/11/2022	22/11/2022	2
Settala	indisponibilità cluster D per impermeabilizzazione cantine pozzi	21/11/2022	30/11/2022	10
Settala	Prove di PSD/ESD Cluster D	23/11/2022	23/11/2022	1
Settala	Prove di PSD/ESD Cluster A	24/11/2022	24/11/2022	1
Settala	Prove di PSD/ESD Cluster B	24/11/2022	24/11/2022	1
Settala	Prove di PSD/ESD Cluster C	25/11/2022	25/11/2022	1
Settala	prove di PSD/ESD Centrale di compressione	25/11/2022	25/11/2022	1
Bordolano	registrazione profili statici	19/11/2022	24/11/2022	6
Bordolano	MANUTENZIONE 6 MESI IMPIANTO ANTINCENDIO TC1	21/11/2022	21/11/2022	1
Bordolano	MANUTENZIONE 6 MESI IMPIANTO ANTINCENDIO TC2	22/11/2022	22/11/2022	1
Bordolano	CALDAIA 410-0-FG-001B RILIEVO EMISSIONI	22/11/2022	22/11/2022	1
Bordolano	MANUTENZIONE 6 MESI IMPIANTO ANTINCENDIO TC3	23/11/2022	23/11/2022	1
Bordolano	CALDAIA 410-0-FG-001A RILIEVO EMISSIONI	29/11/2022	29/11/2022	1
Brugherio	Revisione generale EA2	01/12/2022	31/12/2022	31
Brugherio	Adeguamento sismico sottostaz. elettrica	01/12/2022	05/12/2022	5

NOVEMBRE 2022

Cortemaggiore	Cluster B per allaccio pozzi 158-159.	01/12/2022	15/12/2022	15
Cortemaggiore	VERIFICHE DECENNALI UNITA' TC3	01/12/2022	23/12/2022	23
Cortemaggiore	Sostitut. Gas cooler TC1	01/12/2022	31/12/2022	31
Fiume Treste	Sostitut. Gas cooler TC1	01/12/2022	31/12/2022	31
Fiume Treste	Verniciatura Centrale di compressione	01/12/2022	31/12/2022	31
Fiume Treste	Verniciatura TC1	01/12/2022	31/12/2022	31
Fiume Treste	Verniciatura TC3	01/12/2022	31/12/2022	31
Fiume Treste	Manut. mensile CEMS TC4	05/12/2022	05/12/2022	1
Fiume Treste	Manut. mensile CEMS TC1	06/12/2022	06/12/2022	1
Fiume Treste	Manut. mensile CEMS TC3	07/12/2022	07/12/2022	1
Fiume Treste	Indisp. TC1 per manut. trimestrale sensori gas	13/12/2022	13/12/2022	1
Fiume Treste	Indisp. TC3 per manut. trimestrale sensori gas	14/12/2022	14/12/2022	1
Fiume Treste	Indisp. TC 4 per manut. trimestrale sensori gas	15/12/2022	15/12/2022	1
Minerbio	Minerbio 57 workover	01/12/2022	31/12/2022	31
Minerbio	Minerbio 85 - perf. pozzi Min.87-88	01/12/2022	31/12/2022	31
Minerbio	TC3 swop co/ce	01/12/2022	19/12/2022	19
Minerbio	Indisponibilità Compressione x lavori propedeutici alla realizzazione del Punto Unico Misura.	01/12/2022	31/12/2022	31
Minerbio	Verifica semestrale fonometri C.le compressione	12/12/2022	12/12/2022	1
Minerbio	Verifica semestrale fonometri C.le trattamento	13/12/2022	13/12/2022	1
Minerbio	Verifica semestrale fonometri Cl. A	14/12/2022	14/12/2022	1
Minerbio	Verifica semestrale fonometri Cl. D	14/12/2022	14/12/2022	1
Minerbio	Verifica semestrale fonometri Cl.B	15/12/2022	15/12/2022	1
Minerbio	Verifica semestrale fonometri Cl. C-C1	15/12/2022	15/12/2022	1
Minerbio	Verifica semestrale fonometri Cl. E	16/12/2022	16/12/2022	1
Minerbio	Verifica semestrale fonometri Cluster E1	16/12/2022	16/12/2022	1
Ripalta	Ripalta 27 well integrity	01/12/2022	31/12/2022	31
Ripalta	Ripalta 27-61 - workover Rip.27 e perf.Rip.66-67	01/12/2022	31/12/2022	31
Ripalta	Adeguamento tecnologico TC2	01/12/2022	31/12/2022	31
Ripalta	Adeguamento tecnologico TC2 (indisp compr)	01/12/2022	31/12/2022	31
Ripalta	Cluster B (Iniezione) - Revisione SDV e VDR di stoccaggio (attività di smontaggio)	01/12/2022	31/12/2022	31
Ripalta	Cluster A (Iniezione) - Revisione SDV e VDR di stoccaggio	01/12/2022	31/12/2022	31
Ripalta	TC2 rip. moltiplicatore giri	01/12/2022	14/12/2022	14
Ripalta	Livello 1 / lavaggio unità TC1	05/12/2022	09/12/2022	5
Ripalta	Verifica trimestrale sensori gas TC2	12/12/2022	13/12/2022	2
Ripalta	Manutenzione semestrale sistema antincendio TC2	12/12/2022	13/12/2022	2
Ripalta	Livello 1 / lavaggio unità TC2	12/12/2022	16/12/2022	5
Ripalta	Verifica trimestrale sensori gas TC1	14/12/2022	15/12/2022	2
Ripalta	Manutenzione semestrale sistema antincendio TC1	14/12/2022	15/12/2022	2
Sabbioncello	Sabbioncello 28 workover	01/12/2022	31/12/2022	31
Sabbioncello	Sabbioncello 37 - workover	01/12/2022	31/12/2022	31
Sabbioncello	Sabbioncello 17 e 53 - perf. pozzo 54	01/12/2022	30/12/2022	30
Sabbioncello	Sabbioncello 26-27-29-30 - workover Sab.28	01/12/2022	31/12/2022	31
Sabbioncello	Sostitut. Gas cooler TC1	01/12/2022	31/12/2022	31
Sabbioncello	indisponibilità TC2 (HGPI)	01/12/2022	05/12/2022	5
Sergnano	Rev. valvole STG trattamento	01/12/2022	31/12/2022	31
Sergnano	Inserimento nuova TC-1, adeguamento TC-5 e adeguamenti vari centrale compressione.	01/12/2022	31/12/2022	31
Settala	Sostituzione Gas Cooler TC1	01/12/2022	31/12/2022	31
Settala	Verniciatura vent compressione	01/12/2022	07/12/2022	7
Settala	Sostituzione caldaia compressione	01/12/2022	31/12/2022	31
Settala	indisponibilità cluster D per impermeabilizzazione cantine pozzi	01/12/2022	09/12/2022	9
Settala	Prove di erogazione	01/12/2022	02/12/2022	2
Settala	Passaggio pig cl B1-C.le tratt. (fermata di C.le)	05/12/2022	06/12/2022	2
Settala	Passaggio pig cl B2- C.le tratt. (fermata di C.le)	12/12/2022	13/12/2022	2
Settala	MANUTENZIONE SEMESTRALE WATER MIST TC1	13/12/2022	13/12/2022	1
Settala	MANUTENZIONE SEMESTRALE WATER MIST TC2	14/12/2022	14/12/2022	1
Brugherio	Revisione generale EA2	01/01/2023	31/01/2023	31
Brugherio	Manutenzione semestrale antincendio EA2	09/01/2023	09/01/2023	1
Brugherio	Taratura PSV unità EA3	09/01/2023	16/01/2023	8
Brugherio	Taratura PSV unità EA2	09/01/2023	20/01/2023	12
Cortemaggiore	Sostitut. Gas cooler TC1	01/01/2023	31/01/2023	31
Cortemaggiore	VERIFICA GAS DETECTOR TC1	16/01/2023	16/01/2023	1
Cortemaggiore	VERIFICA GAS DETECTOR TC2	17/01/2023	17/01/2023	1
Cortemaggiore	VERIFICA GAS DETECTOR TC3	18/01/2023	18/01/2023	1
Fiume Treste	Sostitut. Gas cooler TC1	01/01/2023	31/01/2023	31
Fiume Treste	Verniciatura Centrale di compressione	01/01/2023	31/01/2023	31
Fiume Treste	Verniciatura TC1	01/01/2023	31/01/2023	31
Fiume Treste	Verniciatura TC3	01/01/2023	31/01/2023	31
Fiume Treste	Manut. mensile CEMS TC1	10/01/2023	10/01/2023	1
Fiume Treste	Manut. mensile CEMS TC3	11/01/2023	11/01/2023	1
Fiume Treste	Manut. mensile CEMS TC4	12/01/2023	12/01/2023	1
Minerbio	Minerbio 57 workover	01/01/2023	31/01/2023	31
Minerbio	Minerbio 85 - perf. pozzi Min.87-88	01/01/2023	31/01/2023	31
Minerbio	Indisponibilità Compressione x lavori propedeutici alla realizzazione del Punto Unico Misura.	01/01/2023	31/01/2023	31
Minerbio	Verifica decennale recipienti C.le comp (filtro fuel MS6, scambiatori fuel TC3-4 ,V16 aria)	02/01/2023	20/01/2023	19
Ripalta	Ripalta 27 well integrity	01/01/2023	31/01/2023	31
Ripalta	Ripalta 27-61 - workover Rip.27 e perf.Rip.66-67	01/01/2023	31/01/2023	31
Ripalta	Adeguamento tecnologico TC2	01/01/2023	31/01/2023	31
Ripalta	Adeguamento tecnologico TC2 (indisp compr)	01/01/2023	31/01/2023	31
Ripalta	Cluster B (Iniezione) - Revisione SDV e VDR di stoccaggio (attività di smontaggio)	01/01/2023	31/01/2023	31
Ripalta	Cluster A (Iniezione) - Revisione SDV e VDR di stoccaggio	01/01/2023	31/01/2023	31
Sabbioncello	Sabbioncello 28 workover	01/01/2023	31/01/2023	31
Sabbioncello	Sabbioncello 37 - workover	01/01/2023	31/01/2023	31
Sabbioncello	Sabbioncello 26-27-29-30 - workover Sab.28	01/01/2023	31/01/2023	31
Sabbioncello	Sostitut. Gas cooler TC1	01/01/2023	31/01/2023	31
Sabbioncello	Verifiche in esercizio erogazione	24/01/2023	25/01/2023	2
Sergnano	Rev. valvole STG trattamento	01/01/2023	31/01/2023	31
Sergnano	Inserimento nuova TC-1, adeguamento TC-5 e adeguamenti vari centrale compressione.	01/01/2023	31/01/2023	31
Sergnano	SEMESTRALE IMPIANTO GRUPPO FRIGO CO2	02/01/2023	02/01/2023	1
Sergnano	SEMESTRALE IMPIANTO RILEVAZIONE SPEGNIMENTO ME1 ME2	05/01/2023	05/01/2023	1
Sergnano	TC5 modifica antincendio	09/01/2023	31/01/2023	23
Sergnano	TARATURA TRIMESTRALE SENSORI GAS TC5	11/01/2023	12/01/2023	2
Sergnano	SEMESTRALE IMPIANTO RILEVAZIONE SPEGNIMENTO WM	11/01/2023	12/01/2023	2
Sergnano	TARATURA TRIMESTRALE SENSORI GAS TC6	23/01/2023	24/01/2023	2
Sergnano	SEMESTRALE IMPIANTO RILEVAZIONE SPEGNIMENTO C02	25/01/2023	25/01/2023	1
Settala	Sostituzione Gas Cooler TC1	01/01/2023	31/01/2023	31
Settala	Sostituzione caldaia compressione	01/01/2023	31/01/2023	31
Settala	verifica biennale di taratura PSV compressione	16/01/2023	31/01/2023	16
Settala	Manutenzione camera combustione TC1	16/01/2023	23/01/2023	8
Bordolano	VERIFICA TRIMESTRALE GAS DETECTOR TC1	03/01/2023	03/01/2023	1
Bordolano	VERIFICA TRIMESTRALE GAS DETECTOR TC2	04/01/2023	04/01/2023	1

DICEMBRE 2022

GENNAIO 2023

Bordolano	VERIFICA TRIMESTRALE GAS DETECTOR TC3		05/01/2023	05/01/2023	1
Brugherio	Revisione generale EA2		01/02/2023	28/02/2023	28
Brugherio	Manutenzione trimestrale sensori gas fabbricato unità EA1-EA2-EA3		13/02/2023	13/02/2023	1
Brugherio	Taratura PSV unità EA1		13/02/2023	24/02/2023	12
Cortemaggiore	Sostitut. Gas cooler TC1		01/02/2023	28/02/2023	28
Cortemaggiore	chiusura mineraria Cortemaggiore 1		01/02/2023	28/02/2023	28
Fiume Treste	Sostitut. Gas cooler TC1		01/02/2023	28/02/2023	28
Fiume Treste	Verniciatura Centrale di compressione		01/02/2023	13/02/2023	13
Fiume Treste	Verniciatura TC1		01/02/2023	28/02/2023	28
Fiume Treste	Verniciatura TC3		01/02/2023	28/02/2023	28
Fiume Treste	Manut. mensile CEMS TC1		07/02/2023	07/02/2023	1
Fiume Treste	Manut. mensile CEMS TC3		08/02/2023	08/02/2023	1
Minerbio	Minerbio 57 workover		01/02/2023	28/02/2023	28
Minerbio	Minerbio 85 - perf. pozzi Min.87-88		01/02/2023	28/02/2023	28
Minerbio	Indisponibilità Compressione x lavori propedeutici alla realizzazione del Punto Unico Misura.		01/02/2023	28/02/2023	28
Minerbio	Verifica decennale accumulo aria V7001 trattamento		06/02/2023	24/02/2023	19
Minerbio	Prove TC in riciclo (propedeutiche estrazione)		13/02/2023	16/02/2023	4
Minerbio	Indisponibilità compressione per scarica e carica batterie UPS BORRI		13/02/2023	17/02/2023	5
Ripalta	Ripalta 27 well integrity		01/02/2023	28/02/2023	28
Ripalta	Ripalta 27-61 - workover Rip.27 e perf.Rip.66-67		01/02/2023	28/02/2023	28
Ripalta	Adeguamento tecnologico TC2		01/02/2023	28/02/2023	28
Ripalta	Adeguamento tecnologico TC2 (indisp compr)		01/02/2023	28/02/2023	28
Ripalta	Cluster B (Iniezione) - Revisione SDV e VDR di stoccaggio (attività di smontaggio)	FEBBRAIO 2023	01/02/2023	28/02/2023	28
Ripalta	Cluster A (Iniezione) - Revisione SDV e VDR di stoccaggio		01/02/2023	28/02/2023	28
Ripalta	Verifica PSV Fuel Gas / WM TC1		06/02/2023	07/02/2023	2
Ripalta	Verifica PSV Fuel Gas / WM TC2		08/02/2023	09/02/2023	2
Sabbioncello	Sabbioncello 28 workover		01/02/2023	28/02/2023	28
Sabbioncello	Sabbioncello 37 - workover		01/02/2023	28/02/2023	28
Sabbioncello	Sabbioncello 26-27-29-30 - workover Sab.28		01/02/2023	28/02/2023	28
Sabbioncello	Sostitut. Gas cooler TC1		01/02/2023	28/02/2023	28
Sabbioncello	Verifica trimestrale rilevatori atmosfera pericolosa TC2		01/02/2023	02/02/2023	2
Sabbioncello	Verifica trimestrale rilevatori atmosfera pericolosa TC1		01/02/2023	02/02/2023	2
Sabbioncello	Lavaggio off-line TC1		20/02/2023	21/02/2023	2
Sabbioncello	Lavaggio off-line TC2		22/02/2023	23/02/2023	2
Sergnano	Rev. valvole STG trattamento		01/02/2023	28/02/2023	28
Sergnano	Inserimento nuova TC-1, adeguamento TC-5 e adeguamenti vari centrale compressione.		01/02/2023	28/02/2023	28
Sergnano	TC5 modifica antincendio		01/02/2023	09/02/2023	9
Sergnano	TC5 verniciatura camino e gas cooler		01/02/2023	28/02/2023	28
Sergnano	SEMESTRALE IMPIANTO RILEVAZIONE TERMO STICK		22/02/2023	23/02/2023	2
Settala	Sostituzione Gas Cooler TC1		01/02/2023	28/02/2023	28
Settala	Sostituzione caldaia compressione		01/02/2023	28/02/2023	28
Settala	Pulizia cooler TC1		01/02/2023	22/02/2023	22
Settala	Pulizia cooler Tc2		01/02/2023	22/02/2023	22
Brugherio	Revisione generale EA2		01/03/2023	30/03/2023	30
Brugherio	Manutenzione semestrale antincendio EA3		13/03/2023	13/03/2023	1
Brugherio	Manutenzione cabina elettrica AT/MT		13/03/2023	16/03/2023	4
Brugherio	Manutenzione UPS e batterie		13/03/2023	16/03/2023	4
Brugherio	registrazione profili statici		18/03/2023	21/03/2023	4
Brugherio	Prove di PSD ESD trattamento		20/03/2023	23/03/2023	4
Brugherio	Prove di PSD ESD Cluster A		20/03/2023	23/03/2023	4
Brugherio	Prove di PSD ESD COMPRESSIONE		20/03/2023	23/03/2023	4
Cortemaggiore	Sostitut. Gas cooler TC1		01/03/2023	31/03/2023	31
Cortemaggiore	chiusura mineraria Cortemaggiore 1		01/03/2023	31/03/2023	31
Cortemaggiore	chiusura mineraria Cortemaggiore 127		01/03/2023	31/03/2023	31
Cortemaggiore	registrazione profili statici		20/03/2023	24/03/2023	5
Fiume Treste	Sostitut. Gas cooler TC1		01/03/2023	31/03/2023	31
Fiume Treste	Verniciatura TC1		01/03/2023	13/03/2023	13
Fiume Treste	Verniciatura TC3		01/03/2023	13/03/2023	13
Fiume Treste	Prove ESD-PSD centrale di trattamento.		06/03/2023	06/03/2023	1
Fiume Treste	Prove ESD-PSD cl. D		07/03/2023	07/03/2023	1
Fiume Treste	Manut. mensile CEMS TC1		07/03/2023	07/03/2023	1
Fiume Treste	Manut. mensile CEMS TC3		08/03/2023	08/03/2023	1
Fiume Treste	Prove ESD-PSD cl. F		08/03/2023	08/03/2023	1
Fiume Treste	Manut. mensile CEMS TC4		09/03/2023	09/03/2023	1
Fiume Treste	Prove ESD-PSD cl. E		09/03/2023	09/03/2023	1
Fiume Treste	Manut. mensile CEMS TC4		09/03/2023	09/03/2023	1
Fiume Treste	Prove ESD-PSD cocchetta 1-5-6.		10/03/2023	10/03/2023	1
Fiume Treste	Prove ESD-PSD CU 6		13/03/2023	13/03/2023	1
Fiume Treste	Prove ESD-PSD CU2		14/03/2023	14/03/2023	1
Fiume Treste	Prove ESD-PSD CU28		15/03/2023	15/03/2023	1
Fiume Treste	Prove ESD-PSD SS 13		16/03/2023	16/03/2023	1
Fiume Treste	Prove ESD-PSD SS 80		17/03/2023	17/03/2023	1
Fiume Treste	Prove PSD-ESD CU14		20/03/2023	20/03/2023	1
Fiume Treste	Prove PSD-ESD Area Cocetta 8		21/03/2023	21/03/2023	1
Fiume Treste	Prove ESD-PSD area Cupello 7-24		22/03/2023	22/03/2023	1
Minerbio	Minerbio 57 workover		01/03/2023	31/03/2023	31
Minerbio	Minerbio 85 - perf. pozzi Min.87-88		01/03/2023	31/03/2023	31
Minerbio	Indisponibilità cluster A x rifacimento totale impianti		01/03/2023	31/03/2023	31
Ripalta	Ripalta 27 well integrity		01/03/2023	31/03/2023	31
Ripalta	Ripalta 27-61 - workover Rip.27 e perf.Rip.66-67		01/03/2023	31/03/2023	31
Ripalta	Adeguamento tecnologico TC2		01/03/2023	28/03/2023	28
Ripalta	Adeguamento tecnologico TC2 (indisp compr)		01/03/2023	06/03/2023	6
Ripalta	Cluster B (Iniezione) - Revisione SDV e VDR di stoccaggio (attività di smontaggio)		01/03/2023	27/03/2023	27
Ripalta	Cluster A (Iniezione) - Revisione SDV e VDR di stoccaggio		01/03/2023	27/03/2023	27
Ripalta	Verifiche e manutenzione MT compressione.		07/03/2023	08/03/2023	2
Ripalta	Verifica trimestrale sensori gas TC1		14/03/2023	15/03/2023	2
Ripalta	Manutenzione UPS Trattamento e cluster C		15/03/2023	16/03/2023	2
Ripalta	Verifica trimestrale sensori gas TC2		16/03/2023	17/03/2023	2
Ripalta	Prove Blocchi 1°, 2° e 3° grado inizio campagna iniettiva (Compressione)		22/03/2023	22/03/2023	1
Ripalta	registrazione profili statici	MARZO 2023	25/03/2023	29/03/2023	5
Ripalta	Cluster A/B - Revisione SDV e VDR di stoccaggio (attività di rimontaggio)		27/03/2023	31/03/2023	5
Ripalta	Prove ESD/PSD fine campagna erogativa (C.le Trattamento)		27/03/2023	31/03/2023	5
Ripalta	Prove ESD/PSD fine campagna erogativa (Cluster B)		27/03/2023	31/03/2023	5
Ripalta	Prove ESD/PSD fine campagna erogativa (C.le Compressione)		27/03/2023	31/03/2023	5
Ripalta	Prove ESD/PSD fine campagna erogativa (Cluster C)		27/03/2023	31/03/2023	5
Ripalta	Prove ESD/PSD fine campagna erogativa (Cluster D)		27/03/2023	31/03/2023	5
Ripalta	Prove ESD/PSD fine campagna erogativa (Cluster A)		27/03/2023	31/03/2023	5
Sabbioncello	Sabbioncello 28 workover		01/03/2023	31/03/2023	31
Sabbioncello	Sabbioncello 37 - workover		01/03/2023	31/03/2023	31
Sabbioncello	Sabbioncello 26-27-29-30 - workover Sab.28		01/03/2023	31/03/2023	31

Sabbioncello	Sostituz. Gas cooler TC1	01/03/2023	31/03/2023	31
Sabbioncello	Prove di PSD-ESD Compressione	01/03/2023	01/03/2023	1
Sabbioncello	Prove di PSD-ESD Trattamento	02/03/2023	02/03/2023	1
Sabbioncello	Prove sistemi di rilevazione incendio TC1	06/03/2023	06/03/2023	1
Sabbioncello	Verifica interruttori differenziali Compressione	06/03/2023	07/03/2023	2
Sabbioncello	Prove sistemi di rilevazione incendio Cluster A	06/03/2023	06/03/2023	1
Sabbioncello	Prove sistemi di rilevazione incendio Cluster C	06/03/2023	06/03/2023	1
Sabbioncello	Prove di PSD-ESD Cluster A	06/03/2023	06/03/2023	1
Sabbioncello	Prove sistemi di rilevazione incendio TC2	07/03/2023	07/03/2023	1
Sabbioncello	Prove sistemi di rilevazione incendio Trattamento	07/03/2023	07/03/2023	1
Sabbioncello	Manutenzione programmata quadri MT-BT Compressione	07/03/2023	07/03/2023	1
Sabbioncello	Prove di PSD-ESD Cluster C	07/03/2023	07/03/2023	1
Sabbioncello	Prove sistemi di rilevazione incendio Compressione	08/03/2023	08/03/2023	1
Sabbioncello	Manutenzione programmata UPS Compressione	13/03/2023	17/03/2023	5
Sabbioncello	registrazione profili statici	18/03/2023	24/03/2023	7
Sabbioncello	Pulizia collettori cluster con pig pre iniezione Cluster A	27/03/2023	27/03/2023	1
Sabbioncello	Pulizia collettori cluster con pig pre iniezione Cluster C	28/03/2023	28/03/2023	1
Sergnano	Rev. valvole STG trattamento	01/03/2023	15/03/2023	15
Sergnano	Inserimento nuova TC-1, adeguamento TC-5 e adeguamenti vari centrale compressione.	01/03/2023	31/03/2023	31
Sergnano	TC5 verniciatura camino e gas cooler	01/03/2023	27/03/2023	27
Sergnano	prove causa effetti compressione	20/03/2023	20/03/2023	1
Sergnano	SEMESTRALE IMPIANTO RILEVAZIONE TERMO STICK	22/03/2023	23/03/2023	2
Sergnano	registrazione profili statici	27/03/2023	30/03/2023	4
Sergnano	Rimontaggio valvole STG	27/03/2023	31/03/2023	5
Sergnano	prove causa effetti trattamento	27/03/2023	28/03/2023	2
Sergnano	prove causa effetti cluster A/C	29/03/2023	29/03/2023	1
Sergnano	prove causa effetti cluster D	29/03/2023	29/03/2023	1
Settala	Sostituzione Gas Cooler TC1	01/03/2023	29/03/2023	29
Settala	Sostituzione caldaia compressione	01/03/2023	06/03/2023	6
Settala	Taratura trimestrale sensori gas TC1	07/03/2023	07/03/2023	1
Settala	Taratura trimestrale sensori gas TC2	08/03/2023	08/03/2023	1
Settala	indisponibilità cluster D per taratura PSV	13/03/2023	17/03/2023	5
Settala	Manutenzione annuale UPS Trattamento - Compressione	13/03/2023	16/03/2023	4
Settala	Manutenzione annuale Elettrica media tensione compressione	14/03/2023	16/03/2023	3
Settala	Manutenzione annuale cabina elettrica MT trattamento e cluster B	20/03/2023	22/03/2023	3
Bordolano	VERIFICA UPS DI CENTRALE	13/03/2023	17/03/2023	5

(**) Interventi manutentivi programmati ai sensi della Direttiva 2012/18/UE ("Normativa Seveso")